Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахста
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Декларация о соответствии

"20" 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ынтымақ-Құрылыс» ГСЛ № 000376 от 10.02.2006 года, БИН 040540000252, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тамерлановка, ул. Кажымукана дом №211**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Тулегенова Ш.Д

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Строительство водоснабжения с.Аксары сельского округа Торткол Ордабасинского района Туркестанской области**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком, которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района" руководителя в лице Искакова А.Р.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «FERRU IMPEX» в лице директора Избасаров Е.Ж., ГСЛ № 001944 от 28.11.2011 года, БИН 090440019932, г.Шымкент, ул. П.Тажибаевой дом 20А

(наименование организации)

ТОО «Dim Nur company» в лице директора Маханбетова М.А. 17-ГСЛ №002742 от 18.06.2020 года, БИН120140021575, г.Шымкент, ул. Сарыагаш, дом №70

(наименование организации)

ТОО «Жер-Шары» в лице директора Рысбеков М.Т., ГСЛ № 001945 от 28.11.2011 года БИН 030740014634, г.Шымкент, проспект Республики, дом №46

(наименование организации)

ТОО «BAS BUILDING» в лице директора Токтаров Т.Ш., ГСЛ № 001009 от 04.08.2017 года БИН 021140005684, г.Шымкент, Микрорайон Кайтпас Улица Айша Жумабекова, 66

(наименование организации)

3. **ТОО " Проектно-строительный институт Каз Нур" №000168-2018**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **Заключение ТОО «Гео Нұр эксперт" № ГНК-0028/20 от 22.06.2020 г**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность	м3/сут	28,92	28,92	28,92	28,92
Протяженность сетей водопровода	км	3,150	3,150	3,150	3,150
Количество КТПН - 25/10-0,4кВ	штук	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период 28,92м3/сут.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Протяженность водопровода составляет: диаметром 90х5.4 мм – 3150 м, диаметром 63х3,8 мм – 3 м, диаметром 20х2,0 мм – 3920 м (до границ жилых участков), железобетонные колодцы d1000мм, d1500мм, d2000мм. Насосная станция: фундамент, перекрытие- из сборного железобетона, стены- кирпичные, кровля – профнастил. Резервуар емкостью 50 м3 представляет собой монолитное железобетонное сооружение, ограждение из шлакаблоков.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2021 года;
окончание работ: декабрь 2021 года;

при продолжительности строительства, 4 месяца:
по норме или по проекту организации строительства – 4 месяца;
фактически, месяц – 7,1 месяца;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство водоснабжения с.Аксары сельского округа Торткол Ордабасинского района Туркестанской области** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик Тулегенов Ш.Д. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Субподрядчик Маханбетова М.А. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Субподрядчик Избасаров Е.Ж. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Субподрядчик Рысбеков М.Т. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Субподрядчик Токтаров Т.Ш. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.