Алматы қаласы Бостандық ауданында
Төтенше жағдайлар және оның зардаптарын жою туралы
АКТІ
АКТ
О происшедших чрезвычайных ситуациях и ликвидации
их последствий в Бостандыкском районе г. Алматы

күні (дата) «8» 04 2025 г.

**Комиссия құрамы/комиссия в составе:**
Главный специалист УЧС Бостандыкского района майор гражданской защиты Әмірбеков А.Б.
Директор КГУ "Школа-лицей №146" Нурмухамбетов М.К
Зам. по учебной работе КГУ "Школа-лицей №146"
**Қатысты/в присутствии**
Бахина А.А.

**ТЖ фактісі анықталды/установил факт ЧС**
С место бозова установлено что 07.04.2025 г. около 19:30 по адресу: пр. Сейфуллина 109А "Школа-лицей №" из-за усиления порывистого ветра произошел срыв кровли на площади пред. 120 кв.м. (общая площадь кровли составляет 700 кв.м. металлочерепица под деревянной обрешетка).

**ТЖ зардаптарын жою жөнінде қабылданған шаралар:**
**Принятые меры по ликвидации последствий ЧС:**
В целях обеспечения безопасности детей сотрудниками школы были убраны остатки металлочерепицы с кровли шко

Сканировано с CamScanner

Карантинді / Вывод.

Комиссия:

Жірбеков А. 08.04.2025 г.

Нурмухамбетов Н.К. 08.04.2025 г.

Бахина А.А. 08.04.2025 г.

Сканировано с CamScanner