Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» июль 2019 г.

Подрядчик: **ТОО «Енбек», г. Алматы, ул. Витебская, 44**
наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора Абильдаева Талихана Дилдабековича**
ФИО руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт средней школы им. Байсалбаева в с. Турар Карасайского района Алматинской области», по адресу: с. Турар Карасайского района, Алматинской области**
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Карасайский районный отдел образования»**

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Сары-Арка Электромонтаж», ТОО «ЛИРА ЛТД»;**
3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «ПРОЕКТ «АИД»,** рабочий проект Утвержден **ГУ «Карасайский районный отдел образования»**.
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактическая	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект **Капитальный ремонт кровли и благоустройство территории ГККП «Районный дом культуры акима Талгарского района»** имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)	6075,80 м²	6075,80 м²
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)	25780,85 м³	25780,85 м³

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание школы 3-х этажное состоит из четырех блоков, соединенных антисейсмическими швами. Здание школы состоит из четырех блоков А, А1, А2 и А3. Конструктивная схема — железобетонный каркас, выполнен из сборных конструкций заводского изготовления. Шаг колонн составляет 6,0 м.
Корпус «А», «А1», «А3» представляет собой трехэтажное здание прямоугольной формы без подвала. Общая высота здания составляет 11,5 м. Высота первого, второго и третьего этажей – 3,0 м каждый, а высота чердачного помещения – 2,5 м. Корпус «А2» – двухэтажное здание прямоугольной формы без подвала, высотой 8,5 м. Высота первого и второго этажей – 3,0 м каждый, а чердачного помещения – 1,8 м. В спортивном зале, расположенном в данном блоке, высота потолков достигает 6,0 м. Перегородки во всех блоках здания школы выполнены из кирпича толщиной 80 и 120 мм. Лестничные марши и площадки изготовлены из железобетона.
Капитальным ремонтом выполнены: сейсмоусиление блоков здания школы, замена дверных блоков и входной группы, проведение электромонтажных и электротехнических работ, замена и устройство перегородок, сантехнические работы, включая отопление, канализацию и водопровод, внутренняя и наружная отделка, устройство пожарной сигнализации.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно акту о его приеме после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисанитарные мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **декабрь 2018 г.;**
окончание работ: **июль 2019 г.;**
При продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,5 месяцев;**
фактически, месяц: **6,5 месяцев.**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют утвержденным проектом и государственным нормативам.
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт средней школы им. Байсалбаева в с. Турар Карасайского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО «Енбек»: Абильдаев Т.Д.

М.П.