Заказчик: Астанинский региональный филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан г. Астана, МЫРЖАКЫПА ДУЛАТОВА, 187/2

Исполнитель: ИП Идеал

Акт

осмотра технического состояния

систем автоматической пожарной сигнализации (АПС)

г. Ерейментау « 16 » апрель 2025г.

Представитель заказчика: Алимжанова Г.О.

Представитель исполнителя: Гончаров И.Г.

Провели осмотр технического состояния системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте: Акмолинская область, г. Ерейментау, ул. Абылайхана, 249"

№ п/п	Перечень работ по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации	Период	Отметка об осмотре	Замечания
1	Внешний осмотр составных частей АПС (приемно-контрольных панелей, аккумулятора, пультов, из вещателей, шлейфов сигнализации и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений и т.д.	апрель	осмотрено	нет
2	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации.	апрель	осмотрено	нет
3	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.	апрель	осмотрено	нет
4	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных панелей, аккумулятора, пультов, извещателей, шлейфов сигнализации и т.д.)	апрель	осмотрено	нет
5	Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи.	апрель	осмотрено	нет
6	Проверка электрических параметров аппаратуры.	апрель	осмотрено	нет
7	Проверка работоспособности системы АПС.	апрель	осмотрено	нет
8	Измерение сопротивления изоляции шлейфов.	ежегодно		
9	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.	ежегодно		
10	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.	ежегодно		
11	Проведение профилактических и планово-предупредительных работ для поддержания автоматической пожарной сигнализации в работоспособном круглосуточном состоянии.	В соответствии с графиком ТО		
12	Ремонт пожарной сигнализации	По заявке заказчика в течении 1-го рабочего дня		

Представитель Заказчика: Абдешмов А.И.

Представитель исполнителя: ИП "Идеал"

Сканировано с CamScanner