Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Қайсар» управления физической культуры, спорта и туризма Кызылординской области»,120008, Кызылординская область, город Кызылорда, мкр. Сырдария, ул. Есен Демесинов, зд. 57, тел.: 8(7242)230017**	**130840016803**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "РЦКУ-Кызылорда",Республика Казахстан,120014, г.Кызылорда, ул. Желтоксан, дом 48, тел.: 8 771 012 12 11**	**101140019502**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №49 от 09,04,2025 г	

Номер документа	Дата составления
119	**17.04.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тех.обслуж. отключающих устройств на газопроводе - краны			Услуга	12	1 914,00	22 968,00
2	Техническое обслуживание автономных отопительных газовых котлов (АОГВ)			Услуга	4	3 283,00	13 132,00
3	Техническое обслуживание газового оборудования			Услуга	4	2 607,00	10 428,00
				Итого	20	x	46 528,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Исмаилов Т.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зав. бөлім Қайсар / _____ / Алмагамбетов Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.04.2025

М.П.

Акт выполненных работ технического обслуживания газопотребляющих систем и газового оборудования коммунально-бытовых и бытовых потребителей

Елді мекен / Нас.пункт:_____ Күні /дата: «23» 04 20 25 г.

Тапсырысшы аты-жөні /Ф.И.О Заказчик : Коммунальное государственное предприятие "Кайсар"

Мекен жайы /Адрес: Демесинов 57

ЖСН (нөмір)/ИИН (номер):_____

Дербес шотының № / № лицевого счета _____

Байланыс тел./Конт.тел: _____ **/ Қосымша тел./Доп. Тел:** _____

Оборудование	Стоим. Обсл.	Оборудование	Стоим. Обсл.	Оборудование	Стоим. Обсл.
A. Кран-12шт	1914	B. ГП - 4шт	2607	C.	
D ДОГВ	3283	E.		F.	

Стоимость технического обслуживания газопотребляющих систем и газового оборудования коммунально-бытовых и бытовых потребителей всего: 48528

Проверяемый параметр	Без замечаний	Нарушение, замечание
1. Проверка (визуальная) соответствия установки газового оборудования и прокладки газопроводов проекту газоснабжения и карточке абонента	[_ _ _ ✓ _ _ _]-соответствует проекту(при наличии проекта) [_ _ _ _ ✓ _ _]-соответствует карточке абонента	[_ _ _ _ _ _ _]-не представлен проект газоснабжения [_ _ _ _ _ _ _]-не соответствует проекту [_ _ _ _ _ _ _]-не соответствует карточке абонента
2. Проверка (визуальная) наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию	[_ _ _ _ ✓ _ _]есть свободный доступ для осмотра и обслуживания газопровода [_ _ _ _ ✓ _ _]-есть свободный доступ для осмотра и обслуживания оборудования	[_ _ _ _ _ _ _]-доступ к осмотру газопровода (стояка) частично/полностью ограничен _____ [_ _ _ _ _ _ _]-доступ к газовому оборудованию частично/полностью ограничен: _____
3. Проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличие и целостность футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий	[_ _ _ ✓ _ _ _]--состояние окраски и креплений газопровода без существенных замечаний	[ ]-рекомендуется (требуется) окрасить газопровод для недопущения коррозии [ ]-требуется восстановить крепления газопровода_____ [ ]-нет доступа для проверки газопровода и креплений _____
	[✓]-состояние футляров без существенных замечаний	[ ]-требуется замена , установка футляра: _____ [ ]-нет доступа для проверки футляра
4. Выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газового оборудования	[_ _ _ ✓ _ _ _]---Нет необходимости	[_ _ _ _ _ _ _]- рекомендуется ремонт/ замена оборудования
5. Проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры, бытового газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией	[✓]-проверены соединения газопроводов и арматуры, оборудования, Присоединение газового оборудования выполнено: [_ _ _ _ _ _ _]-жесткое соед. [_ _ _ _ ✓ _ _]-гибкоесоед. сильфонным шлангом [_ _ _ _ _ ✓ _]-гибкоесоед. газовым шлангом с желтой маркировкой	[ ]- требуется замена разъемных (резьбовых, фланцевых) соединений труб газопровода на неразъемные _____ [ ]-отсутствует доступ к соединениям, необходимо устранить препятствия (мебель и т.д.): _____ [_ _ _ _ _ _ _]- требуется замена соединения газового оборудования гибким шлангом (подчеркнуть): а)с неустановленным/ просроченным сроком службы; б)не газовым шлангом _____; в) при отсутствии электрического заземления оборудования; г)без диэлектрических вставок; д)со следами разрушения материала шланга; е)без возможности визуального осмотра и обслуживания; ж)другое _____
6. Проверка целостности и укомплектованности газового оборудования	[_ _ _ ✓ _ _ _]-укомплектовано	[_ _ _ _ _ _ _]-необходим ремонт/ замена оборудования
7. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб газового оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения.	[ ]-в наличии акт обследования проверки тяги в дымовых и вент. каналах. Выдан:_____ нет Дата: «_____»_____20___г. [ ]-состояние соединительных труб с дымовым каналом удовлетворительное [ ]-вентиляционный канал имеется [ ]-тяга в дымоходе на момент проверки присутствует [ ]-тяга в вент канале на момент проверки присутствует [ ]-в наличии вент. решетка или воздушный зазор в нижней части входной двери в помещение [ ]-в наличии форточка или окно для проветривания в помещении или смежном с ним, не изолированном глухим дверным проемом	[ ]-отсутствует акт обследования проверки тяги в дымовых и вент. каналах. [_ _ _ _ _ _ _]-неплотное соединение соединительных труб с дымовым каналом [_ _ _ _ _ _ _]-отсутствует тяга в дымоходе [_ _ _ _ _ _ _]-отсутствует (заблокирован) вент. канал [_ _ _ _ _ _ _]-отсутствует тяга в вент. канале [_ _ _ _ _ _ _]-отсутствует форточка или окно для проветривания в помещении или смежном с ним, не изолированном глухим дверным проемом.
8. Проверка работоспособности и смазку кранов, установленных на газопроводах	[_ _ _ _ _ _ _]-проведено, без замечаний	[_ _ _ _ _ _ _]--- требуется замена_____ [_ _ _ _ _ _ _]---отсутствует доступ, необходимо устранить препятствия (мебель и т.д.) _____

9. Очистка горелок от загрязнений, регулировку процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования	[_ _ _ _ _ _ _]-без замечаний	[_ _ _ _ _ _ _]- требуется ремонт / замена горелки _____
10. Разборка и смазка кранов бытового газового оборудования	[_ _ _ _ _ _ _]-выполнено	[_ _ _ _ _ _ _]-требуется замена _____ _____
11. Проверка работоспособности автоматики безопасности бытового газового оборудования, ее наладку и регулировку	[_ _ _ _ _ _ _]-автоматика безопасности в исправном состоянии	[_ _ _ _ _ _ _]- требуется ремонт/ замена оборудования_____
12. Проверка наличия специальных табличек у газовых горелок, приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход, предупреждающих об обязательной проверке наличия тяги до и после розжига оборудования	[ ]-в наличии	[ ]-отсутствует.
13.Инструктаж -потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту	[И-проведен	
14. Обслуживание шкафных регуляторных пунктов, установок защиты газопроводов от коррозии (при наличии)	[ ]-без замечаний	[ ]-требуется замена: _____ [ ]-нет визуального доступа

Заказчик подтверждает отсутствие претензий к выполненной работе технического обслуживания газопотребляющих систем и газового оборудования, обязуется устранить все выявленные нарушения и замечания, при этом при неисправности газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, а также появлении запаха газа, Заказчик обязан немедленно прекратить пользование газом и сообщить в аварийную службу газораспределительной, газосетевой организации. Кроме того Заказчик уведомлен об обеспечении своевременной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, не произведении и не допущении проведения работ по самовольной газификации, пере монтажу, монтажу, демонтажу, изменению конструкции и ремонту (в том числе замене) газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, а также что эксплуатация газопотребляющей системы до устранения всех замечаний может представлять опасность. Ответственность за непринятие мер по устранению замечаний, нарушений и за возникшие в результате последствия несет Заказчик.

Тапсырысшы /Заказчик : Аленазаров Н. _____ / _____
Аты-жені, (қойылған қолы) Ф.И.О., (подпись) *Күні (күн, ай, жыл)* Дата *(день,месяц,год)*

«РЦКУ-Қызылорда»ЖШСқызметкері/Работник ТОО«РЦКУ-Кызылорда»/ Таджибаев _____ / 23.04.25
Ф.И.О., (подпись) аты-жені, (қойылған қолы) *Күні (күн, ай, жыл)* Дата *(день,месяц,год)*

АКТ по устранению нарушений по безопасной эксплуатации газового оборудования

получил: _____ _____

(фамилия,имя, отчество) (подпись)

« ____» _____ 20 ___ год.

«РЦКУ-Қызылорда» СВДГО

Согласно Акту выполненных работ обязуюсь произвести оплату за выполненные работы в течении 30 календарных момента выполненных работ

Ознакомлен(а) : _____ _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись)