Утверждаю
Директор "Бекжасинвест" Камитов Б.С.
1 апреля 2025 год

ЖУРНАЛ
технического обслуживания

№	Наименование проводимых работ	АПРЕЛЬ 2025год																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Дизель-генераторная установка	Дизель-генераторная установка																														
1	Проверка загрязнений сот радиатора	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30
2	Регулировка натяжения приводного ремня	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10
3	Проверка уровня масла	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30
4	Проверка состояние АКБ	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30
5	Проверка работоспособности системы подогрева	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10
6	Очистка воздушного фильтра															09:30																
7	Проверка состояния подключение силовых обмоток	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10
8	Проверка закрепления жгутов проводов	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30
9	Проверка давления моторного масла				09:30							09:30							09:30							09:30						
	Источник бесперебойного питания	Источник бесперебойного питания																														
№	Наименование проводимых работ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
10	Проверка состояний аккумуляторов							19:00							19:00							19:00							19:00			
11	Термографический контроль электросети	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	
12	Проверка состояний плат, контакторов, автоматов																									17:00						
13	Периодические выборочные испытания															09:30																
14	Измерения параметров качества электроэнергий	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	
	Электрообеспечение	Электрообеспечение																														
№	Наименование проводимых работ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
15	Осмотр заземления групповых распредельных щитков	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	
16	Наблюдения за состоянием электрооборудывания на ТЭ	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	
17	Визуальный осмотр,проверка параметров по ЩОМ	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	
18	Проверка параметров по приборам ЩСМ	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	
19	Проверка параметров по приборам ЩСХ-Ц	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	
20	Проверка параметров по приборам ШХМ	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	
21	Техническое обслуживание ТП 1151							17:00							17:00							17:00							17:00			
22	Подъемники для людей с ограниченными возможностями							10:00							10:00							10:00							10:00			
23	Представление рекомендаций по снижению ЭП.	Ежеквартально																														

№	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Подпись исполняющего																														
2	Инженер-электрик																														
3	Примечание	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
4	Подпись представителя ДАР																														

Инженер-электрик ТОО "БекЖас Кызмет" _____ Абдуллаев Б.

Деж.Электрики: _ Муканов К. _____

Андрющенко И. _____

Войтко В. _____

Темирбаев М. _____

V-Исполнено

О-Не надлежащий

Х-Не исполнено

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«БекЖас Кызмет»

БИН 190940034390

ИИК KZ6496503F0011127940 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA, КБе 17,
010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. РАКЫМЖАН КОШКАРБАЕВ, 34
тел. +7 7011322234, e-mail: Bekzatt@mail.ru

г. Астана 30 апреля 2025 год

ТОО «БекЖас Кызмет»
Б.С. Хамитов

Расчет стоимости оказанных услуг ТОО «БекЖас Кызмет»
по техническому обслуживанию системы электро-обеспечения здания административно-технологического комплекса «Transport Tower» за апрель месяц 2025г.
по Договору о государственных закупках услуг № 17 от 21.01.2025г.

№	Наименование услуги	Единица измерения	Периодичность в месяц	Фиксированная цена за единицу	Рабочие дни (с 01 по 30 апреля 2025)	Всего
1	Обслуживание дизель-генераторной установки (ДГУ)	месяц	1	195 000,00	30	195 000,00
2	Обслуживание источников бесперебойного питания (ИБП)	месяц	1	135 003,33	30	135 003,33
3	Обслуживание системы электрообеспечения	месяц	1	460 830,00	30	460 830,00
4	Обслуживание электрооборудования	месяц	1	195 000,00	30	195 000,00
5	Запасные части, комплектующие, материалы.	тенге	0	422 500,00		422 500,00
6	**ИТОГО:**					**1 408 333,33**

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК»: _____ Сундетов А.С.

Ежемесячный отчет об оказании услуг за апрель месяц 2025г.
По договору «О государственных закупках» №17 от 21.01.2025 год

Сведения об оказанных услугах за апрель месяц:
Всего количество дней –30 в т.ч.;
Количество дней, когда услуга не оказывалась - 0 дней;
Количество дней, когда услуга оказывалась ненадлежащим образом - 0 дней.
Согласно утвержденного графика по тех. обслуживанию здания, в рабочие и выходные дни выполнено следующее:

№ п/п	Наименование Услуги	Содержание	Периодичность (в месяц)
1	**Дизель-генераторная установка**:	Сведения об оказанных услугах за апрель месяц: Проведение технического обслуживания проводилось ежедневно и в выходные и праздничные дни. Было выполнено следующее: -Двигатель: измерение охлаждающей жидкости с прибором. -Проверка загрязнения сот радиатора, состояния и регулировки натяжения приводного ремня вентилятора, состояния и регулировки натяжения приводного ремня зарядного генератора, подключения проводов к зарядному генератору, уровня масла и его состояния в картере, состояния АКБ, контроль уровня электролита. Проверено состояние клемма АКБ, состояние закрепления и подключения к устройствам проводки двигателя, соединение топливных систем и соединения систем охлаждения, соединение выхлопной системы, состояние и работоспособность системы подогрева двигателя, наружного загрязнения двигателя. Очистка воздушного фильтра и удаление загрязнений из пылесборника, контроль плотности электролита. -Генератор: Проверка состояния подключения силовых обмоток, состояния подключения сигнальных цепей и обмоток, состояния подключения на блоке регулятора, напряжения, закрепления жгутов, проводов, кабелей трансформаторов тока и устройств, подключения на силовом генераторном выключателе. Контроль-изоляций и отсутствия короткого замыкания силовых цепей и корпуса альтернатора, изоляций отсутствия короткого замыкания цепей, стартера возбуждения. -Панель управления: Проверка закрепления жгутов проводов, клемма, приборов и устройств, цельность предохранителей, работоспособности блока заряда -Панель передачи нагрузки: Проверка на прочность соединений силовых цепей, прочность соединений контрольных и управляющих цепей, настроить установленные параметры.	Ежедневно (а также, согласно заявок)
		Протестировали дизель генератор без подключения нагрузки. Проверили работоспособность защит и срабатывание блокировок, функционирование измерительных приборов на панели управления и их параметры, величины и стабильности вырабатываемой энергий по частоте и напряжению без нагрузки. Проверена блокировка работы ДГУ, кнопки «аварийной остановки» для блокировки запуска с АВР.	Раз в месяц
		Уборка ДГУ: 07.04.25, 14.04.25, 21.04.25 28.04.25года	4раза в месяц
		14.04.2025 год Проведен визуальный контроль функционирования индикации блока управления ДГУ. Выполнили внешний осмотр на предмет отсутствия механических повреждений на узлах и агрегатах. Осуществлены следующие мероприятия: проверка уровня масла в картере; проверка уровня охлаждающей жидкости в радиаторе, проверка датчиков; проверка давления масла, уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости; измерение частоты, напряжения установки. Проконтролировали чистку контактных соединений аккумуляторных батарей.	Еженедельно
		Проверка функционирования ДГУ в автономном режиме (при отключенной сети).	Ежемесячно

2	**Источник бесперебойного питания:**	Сведения об оказанных услугах за апрель месяц: Было выполнено следующее: Измерение параметров качества электроэнергии и настройка оборудования. Периодические выборочные испытания.	Раз в полугодие
		Проводились проверки состояния аккумуляторов, томографический контроль электрооборудования и электросетей измерения параметров качества электроэнергии.	Еженедельно
		Уборка ИБП: 07.04.25, 14.04.25, 21.04.25, 28.04.25года	4 раза в месяц
3	**Электрообеспечение**	Сведения об оказанных услугах за апрель месяц: Проводили осмотр заземления групповых распределительных и предохранительных щитков, переходных коробок на этажах, наблюдали за состоянием электрооборудования на технических этажах, проводили визуальный осмотр, проверка параметров по приборам ЩОМ, осуществлен визуальный осмотр, проверка параметров по приборам ЩСХ-Ц. Техническое обслуживание ТП 1151. Уборка ТП: 07.04.25, 14.04.25, 21.04.25, 28.04.25года	Ежедневно
4	**Список закупленных материалов**	Лампа Т8ЛЭД 20 Вт 120 см. - 120 штук. Датчик движения ДД360 – 2 шт, Светильник круглый IN HOME с драйвером – 12 шт. Лампа Е27 – 3 шт. Светильник квадратный 60*60 – 6 шт, Кабель ВВГНГ LS 3*2,5 – 120 м, Кабель ВВГ-НГ LS 3*1.5 – 35 м, Розетка внутреннние и наружние – 8 шт, Коробка распределительная – 6 шт, Ящик ЩРН железный IEK – 1 шт, Автоматы 1P25A IEK – 3 шт, Кабель ВВГ-НГ LS 5*4 – 40 м, Кабель-канал 10х16 – 4 м, Розетка двойная наружная – 2 шт.	

Представитель поставщика:

Директора ТОО «БекЖас Кызмет» _____ Хамитов Б.С.

Инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет» _____ Абдуллаев Б.

Представитель заказчика:

Главный эксперт МТ РК _____ Сундетов А.

АКТ
На установку материалов за апрель 2025 г.

№	Наименование	№ кабинета	Ед.изм.	Кол-во	Дата
1	лампа Т-8 120 см	№ 2703, 2603, 1907А, 3104, 1704, 32 корридор, 2713, 2305, 1702, 2002, 2701, 1310, 803, 208, 11м/су	шт	120	04.04.2025
2	Датчик движения ДД360	1 этаж жен. с/у	шт	2	08.04.2025
3	светильник круглый IN HOME с драйвером	1 этаже, 2-5 атриум, ситуационный центр	шт	12	10.04.2025
4	лампа Е-27	2502 этаж	шт	3	10.04.2025
5	Светильник квадратный 60*60	901	шт	6	10.04.2025
6	Кабель ВВГ-НГ LS 3*2.5	901	метр	80	10.04.2025
7	Кабель ВВГ-НГ LS 3*1.5	901	метр	35	10.04.2025
8	Розетка внутреннние и наружние	901	шт	8	10.04.2025
9	Коробка распределительная	901	шт	6	10.04.2025
10	Ящик ЩРН железный IEK	1 этаж	шт	1	18.04.2025
11	Автоматы 1Р25А IEK	1 этаж	шт	3	18.04.2025
12	Кабель ВВГ-НГ LS 5*4	1 этаж	метр	25	18.04.2025
13	Стяжка кабельная 3,6х300 мм	1 этаж	уп	1	18.04.2025
14	Кабель ВВГ-НГ LS 3*2.5	1 этаже вход №3	метр	40	24.04.2025
15	Кабель-канал 10х16	1 этаже вход №3	метр	4	24.04.2025
16	Розетка двойная наружная	1 этаже вход №3	шт	2	24.04.2025

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК» _____ А. Сундетов

Инженер-электрик ТОО "БекЖас Кызмет" _____ Б.Абдуллаев

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"БекЖас кызмет"
БСН/БИН 190940034390
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД НҰР-СҰЛТАН

Заявка № 1

г. Астана «09» апрель 2025 г.

На приобретение материалов в здание **«TRANSPORT TOWER»**

1. Светильник квадратный 60*60 – 901 кабинет.
2. Кабель ВВГ-НГ LS 3*2.5
3. Кабель ВВГ-НГ LS 3*1.5
4. Розетки наружные и внутренние
5. Коробки распределительные

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК» _____ А. Сундетов

Заявка № 2

г. Астана «17» апрель 2025 г.

На приобретение материалов в здание **«TRANSPORT TOWER»**

Подвести питание к ЛЭД экранам на 1 этаже. Необходимые материалы:

1. Ящик ЩРН железный
2. Автоматы
3. Кабель ВВГ-НГ LS 5*4
4. Клипсы, хомуты

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК» _____ А. Сундетов

Заявка № 3

г. Астана «23» апрель 2025 г.

На приобретение материалов в здание **«TRANSPORT TOWER»**

Подвести питание к терминалу 1 этаже вход №3. Необходимые материалы:

1. Кабель ВВГ-НГ LS 3*2.5
2. Кабель-канал
3. Розетки

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК» _____ А. Сундетов

Дефектный акт

г. Астана 03 апрель 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Абдуллаев Б. – инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет»;
Қасымбеков Б. – электромонтер ТОО «БекЖас Кызмет».

Составили настоящий акт о нижеследующем:

Инженерно-техническим персоналом ТОО «БекЖас Кызмет» согласно техническому регламенту по Договору №17 от 21.01.2025 г. При очередной проверки работоспособности электроустройств и оборудования выявлены неисправности и дефекты. Принято следующее решение:

Заменить лампы Т-8 120 см. В кабинетах № 2703, 2603, 1907А, 3104, 1704, 32 корридор, 2713, 2305, 1702, 2002, 2701, 1310, 803, 208, 11м/су, - 120 шт.

Члены комиссии:

Абдуллаев Б. _____

Қасымбеков Б. _____

Согласовано:

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК» _____ **Сундетов.А**

Дефектный акт

г. Астана 07 апрель 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Абдуллаев Б. – инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет»;
Войтко В. – электромонтер ТОО «БекЖас Кызмет».

Составили настоящий акт о нижеследующем:

Инженерно-техническим персоналом ТОО «БекЖас Кызмет» согласно техническому регламенту по Договору №17 от 21.01.2025 г. При очередной проверки работоспособности электроустройств и оборудования выявлены неисправности и дефекты. Принято следующее решение:

Заменить датчики движения в женском сан узле на 1 этаже – 2 шт.

Члены комиссии:

Абдуллаев Б. _____

Войтко В. _____

Согласовано:

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК» _____ **Сундетов.А**

Дефектный акт

г. Астана 09 апрель 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Абдуллаев Б. – инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет»;
Муканов К. – электромонтер ТОО «БекЖас Кызмет».

Составили настоящий акт о нижеследующем:

Инженерно-техническим персоналом ТОО «БекЖас Кызмет» согласно техническому регламенту по Договору №17 от 21.01.2025 г. При очередной проверки работоспособности электроустройств и оборудования выявлены неисправности и дефекты. Принято следующее решение:

Заменить светильник круглый IN HOME с драйвером на 1 этаже, 2-5 атриум, ситуационный центр – 12 шт.

Заменить лампа Е-27 в кабинете № 2502 – 3 шт.

Члены комиссии:

Абдуллаев Б. _____

Муканов К. _____

Согласовано:

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК» _____ **Сундетов.А**

Акт инвентаризации технического оборудования здания
АТК «Transport Tower» за апрель 2025 года
по договору № 17 от 21.01.2025 год

Оборудование ИБП

№	Наименование	Кол-во	Техническое состояние 01.04.2025	Техническое состояние 30.04.2025	Примечание
1	АКБ Sprinter XP 12V3000	120	Работает исправно	Работает исправно	
2	GE Sitepro100	4	Работает исправно	Работает исправно	
3	Импульс	4	Работает исправно	Работает исправно	
4	Щит батарейный UPS	1	Работает исправно	Работает исправно	
5	Щит распределительный UPS	1	Работает исправно	Работает исправно	
6	Фильтр	4	Работает исправно	Работает исправно	
7	СКАТ 1200	2	Работает исправно	Работает исправно	
8	Шкаф контроля ИБП	1	Работает исправно	Работает исправно	

Представитель поставщика:
Директор ТОО «БекЖас Кызмет» _____ **Хамитов Б.С.**

Инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет» _____ **Б.Абдуллаев**

Представитель Заказчика:
Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК»: _____ **Сундетов А.С.**

Акт инвентаризации технического оборудования здания
АТК «Transport Tower» за апрель 2025 года
по договору № 17 от 21.01.2025 год

Оборудование ДГУ

№	Наименование	Кол-во	Техническое состояние 01.04.2025	Техническое состояние 30.04.2025	Примечание
1	ДГУ SDMO Type XS910K в комплекте с дизельным мотором MTU 16V 2000 на 1500об/мин. И радиатором Bear Ward (дизель-генераторная установка)	1	Работает исправно	Работает исправно	
2	Топливный бак на 1000 литров	1	Работает исправно	Работает исправно	
3	Щит АВР (автоматический выключатель резерва)	1	Работает исправно	Работает исправно	
4	Щит вводно распределительный ДГУ	1	Работает исправно	Работает исправно	
5	Дизельная 1 ЩД (щит дизельной)	1	Работает исправно	Работает исправно	
6	Дизельная 2 ЩД (щит дизельной)		Работает исправно	Работает исправно	
7	Щит вводной ДГУ	1	Работает исправно	Работает исправно	
8	Сплитсистема FAICO Thermozone AC200	1	Работает исправно	Работает исправно	
9	Щит КТ 6053 СУЗ.630А – 1шт:	1	Работает исправно	Работает исправно	
10	Щит управления заслонками – 1шт:	1	Работает исправно	Работает исправно	
11	Щит чистого питания магистральный (ЩЧПМ) –	5	Работает исправно	Работает исправно	
12	Щит чистого питания (ЩЧП)	38	Работает исправно	Работает исправно	

Представитель поставщика:
Директор ТОО «БекЖас Кызмет» _____ **Хамитов Б.С.**

Инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет» _____ **Б.Абдуллаев**

Представитель заказчика:
Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК»: _____ **Сундетов А.С.**

Акт инвентаризации технического оборудования здания
АТК «Transport Tower» за апрель 2025 года
по договору № 17 от 21.01.2025 год

Оборудование ТП

№	Наименование	Кол-во	Техническое состояние 01.04.2025	Техническое состояние 30.04.2025	Примечание
1	Система декоративной подсветки здания в т.ч. декоративные надписи:	1	Работает исправно	Работает исправно	
2	ВВОД КЛ 10кВ – 2 ед;	2	Работает исправно	Работает исправно	
3	Трансформатор ТИСЗ-2500кВА 10/0,4 кВ	2	Работает исправно	Работает исправно	
4	Ячейки КСО-292	2	Работает исправно	Работает исправно	
5	ТП(трансформаторная подстанция) 1511	1	Работает исправно	Работает исправно	
6	Выключатель 0,4 кВ 4000А от трансформатора до системы распределения	2	Работает исправно	Работает исправно	
7	ЩОМ (щит освещения магистральный)	2	Работает исправно	Работает исправно	
8	ЩСМ (щит силовой магистральный);	2	Работает исправно	Работает исправно	
9	ЩСХ-Ц(щит холодильников силовой)	1	Работает исправно	Работает исправно	
10	ШХМ (шкаф холодильных машин)	2	Работает исправно	Работает исправно	
11	АВР 0,4	1	Работает исправно	Работает исправно	
12	Резерв (выключатель)	1	Работает исправно	Работает исправно	

Представитель поставщика:
Директор ТОО «БекЖас Кызмет»: _____ **Аманитов Б.С.**

Инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет» _____ **Б.Абдуллаев**

Представитель Заказчика:
Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК»: _____ **Сундетов А.С.**

Акт инвентаризации технического оборудования здания
АТК «Transport Tower» за апрель 2025 года
по договору № 17 от 21.01.2025 год

Электрооборудование

№	Наименование	Кол-во	Техническое состояние 01.04.2025	Техническое состояние 30.04.2025	Примечание
1	Воздушно-тепловые завесы;	13	Работают исправно	Работают исправно	
2	Подъемники для людей с ограниченными возможностями;	3	Работают исправно	Работают исправно	
3	Датчики движения	270	Работают исправно	Работают исправно	
4	Светодиодная лампа LEDB.A60.E27.11W;	1 250	Работают исправно	Работают исправно	
5	Светодиодные лампы T.8, 600мм, 1200мм;	11 400	Работают исправно	Работают исправно	
6	Светодиодные круглые лампы Downlight;	406	Работают исправно	Работают исправно	
7	Светодиодные прожектора;	42	Работают исправно	Работают исправно	

Представитель Заказчика:
Директор ТОО «БекЖас Кызмет»: _____ **Хамитов Б.С.**

Инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет» _____ **Б.Абдуллаев**

Представитель Заказчика:
Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК»: _____ **Сундетов А.С.**

Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) ТОО "Elite Construction KZ"

ИИН/БИН 200840013061

Номер документа	Дата составления
42	04.04.2025

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ТОО "Elite Construction KZ"	ТОО «БекЖас Кызмет»	Бижанова Асемгуль Мухтаровна		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма без НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Лампа Т-8 120 см	00000000044	штука	120,00	120,00	1200,00	144000,00	
			Итого	120,00	120,00		144000,00	

Всего отпущено количество запасов (прописью) *сто двадцать*

на сумму (прописью), в KZT *сто сорок четыре тысячи тенге 00 тиын*

Отпуск разрешил Директор / _____ / Бижанова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер _____ / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил _____ / Бижанова А.М.
подпись *расшифровка подписи*

По доверенности №_____ от "____"_____ 20___ года

выданной _____

Запасы получил _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) **ТОО "Elite Construction KZ"** ИИН/БИН **200840013061**

Номер документа	Дата составления
45	08.04.2025

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ТОО "Elite Construction KZ"	ТОО «БекЖас Кызмет»	Бижанова Асемгуль Мухтаровна		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенкла-турный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма без НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Датчик движения ДД360	00000000155	штука	2,00	2,00	4500,00	9000,00	
			Итого	2,00	2,00		9000,00	

Всего отпущено количество запасов (прописью) *две* на сумму (прописью), в KZT *девять тысяч тенге 00 тиын*

Отпуск разрешил Директор / / Бижанова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

По доверенности №_____ от "____" _____ 20___ года

выданной _____

Главный бухгалтер / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил / Бижанова А.М.
подпись *расшифровка подписи*

Запасы получил / _____
подпись *расшифровка подписи*

Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) ТОО "Elite Construction KZ"

ИИН/БИН 200840013061

Номер документа	Дата составления
48	10.04.2025

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ТОО "Elite Construction KZ"	ТОО «БекЖас Кызмет»	Бижанова Асемгуль Мухтаровна		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма без НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Светильник круглый IN HOME с драйвером	00000000012	штука	12,00	12,00	3700,00	44400,00	
2	Лампа Е-27	00000000045	штука	3,00	3,00	700,00	2100,00	
3	Светильник квадратный 60*60	00000000063	штука	6,00	6,00	5000,00	30000,00	
4	Кабель ВВГ-НГ 3*2.5	00000000091	метр	80,00	80,00	800,00	64000,00	
5	Кабель ВВГ-НГ 3*1.5	00000000090	метр	35,00	35,00	700,00	24500,00	
6	Розетка внутренняя	00000000052	штука	4,00	4,00	1400,00	5600,00	
7	Розетка наружная	00000000053	штука	4,00	4,00	1500,00	6000,00	
8	Коробка распределительная 70х70х40 мм	00000000115	штука	6,00	6,00	500,00	3000,00	
			Итого	150,00	150,00		179600,00	

Всего отпущено количество запасов (прописью) *сто пятьдесят* на сумму (прописью), в KZT

сто семьдесят девять тысяч шестьсот тенге 00 тиын

Отпуск разрешил Директор / подпись / Бижанова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер / подпись / Не предусмотрен
расшифровка подписи

М.П.

Отпустил / Бижанова А.М.

По доверенности №_____ от "____"_____ 20___ года

выданной _____

Запасы получил /

Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) **ТОО "Elite Construction KZ"** ИИН/БИН **200840013061**

Номер документа	Дата составления
56	18.04.2025

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ТОО "Elite Construction KZ"	ТОО «БекЖас Кызмет»	Бижанова Асемгуль Мухтаровна		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма без НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ящик ЩРН железный IEK	00000000140	штука	1,00	1,00	20000,00	20000,00	
2	Автомат 1P25A IEK	00000000018	штука	3,00	3,00	2500,00	7500,00	
3	Кабель ВВГ-НГ LS 5*4	00000000097	метр	25,00	25,00	1000,00	25000,00	
4	Стяжка кабельная 3,6х300 мм	00000000070	упаковка	1,00	1,00	2000,00	2000,00	
			Итого	30,00	30,00		54500,00	

Всего отпущено количество запасов (прописью) *тридцать* на сумму (прописью), в KZT *пятьдесят четыре тысячи пятьсот тенге 00 тиын*

Отпуск разрешил Директор / подпись / Бижанова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

По доверенности №____ от "____" _____ 20___ года

выданной _____

Главный бухгалтер / подпись / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил / подпись / Бижанова А.М.
подпись *расшифровка подписи*

Запасы получил / подпись / _____
подпись *расшифровка подписи*

Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) **ТОО "Elite Construction KZ"**

ИИН/БИН **200840013061**

Номер документа	Дата составления
59	**24.04.2025**

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ТОО "Elite Construction KZ"	ТОО «БекЖас Кызмет»	Бижанова Асемгуль Мухтаровна		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма без НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Розетка двойная наружная	00000000054	штука	2,00	2,00	2000,00	4000,00	
2	Кабель-канал 10х16	00000000085	метр	4,00	4,00	100,00	400,00	
3	Кабель ВВГ-НГ LS 3*2.5	00000000091	метр	40,00	40,00	800,00	32000,00	
			Итого	46,00	46,00		36400,00	

Всего отпущено количество запасов (прописью) *сорок шесть*

на сумму (прописью), в KZT *тридцать цесть тысяч четыреста тенге 00 тиын*

Отпуск разрешил Директор / _____ / Бижанова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер _____ / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил _____ / Бижанова А.М.
подпись *расшифровка подписи*

По доверенности №_____ от "____" _____ 20___ года

выданной _____

Запасы получил _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*