Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14896290

Конкурстың № 14591002-1
Конкурстың атауы Үздіксіз қорек беру көзі (ҮҚК)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-04-23 11:19:32 дейін 2025-04-25 11:19:32
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	110940022401	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемые господа, "В тендерной документации указаны следующие требования по розеткам: Типы розеток не менее: 2 x Schuko CEE7 с защитой от всплесков напряжения, 6 x Schuko CEE7; Количество обычных розеток с резервным питанием: не менее 6" Просим разъяснить, сколько всего розеток необходимо предоставить в целом. Могли бы вы уточнить, сколько всего розеток должно быть на ИБП, и распределение этих розеток: сколько из них с резервным питанием и сколько с защитой от всплесков напряжения? Пример: Всего розеток 6, из них 3 x Schuko CEE7 с резервным питанием, 3 x Schuko CEE7 с защитой от всплесков напряжения. Заранее благодарим за ответ.	2025-04-24 12:00:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с технической спецификацией, на источнике бесперебойного питания (ИБП) должно быть предусмотрено не менее 8 розеток типа Schuko CEE7, из которых: 1) не менее 6 розеток с резервным питанием; 2) не менее 2 розеток с защитой от всплесков напряжения. Дополнительно сообщаем, что указанное распределение розеток обеспечивает соблюдение требований по обеспечению резервного электропитания и защите подключаемого оборудования.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

главный эксперт Оразалиева Айжан Рашидқызы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№14896290

№ конкурса 14591002-1
Название конкурса Источники бесперебойного питания (ИБП)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-04-23 11:19:32 по 2025-04-25 11:19:32
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	110940022401	Запрос о разъяснении КД	Уважаемые господа, "В тендерной документации указаны следующие требования по розеткам: Типы розеток не менее: 2 x Schuko CEE7 с защитой от всплесков напряжения, 6 x Schuko CEE7; Количество обычных розеток с резервным питанием: не менее 6" Просим разъяснить, сколько всего розеток необходимо предоставить в целом. Могли бы вы уточнить, сколько всего розеток должно быть на ИБП, и распределение этих розеток: сколько из них с резервным питанием и сколько с защитой от всплесков напряжения? Пример: Всего розеток 6, из них 3 x Schuko CEE7 с резервным питанием, 3 x Schuko CEE7 с защитой от всплесков напряжения. Заранее благодарим за ответ.	2025-04-24 12:00:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с технической спецификацией, на источнике бесперебойного питания (ИБП) должно быть предусмотрено не менее 8 розеток типа Schuko CEE7, из которых: 1) не менее 6 розеток с резервным питанием; 2) не менее 2 розеток с защитой от всплесков напряжения. Дополнительно сообщаем, что указанное распределение розеток обеспечивает соблюдение требований по обеспечению резервного электропитания и защите подключаемого оборудования.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

главный эксперт Оразалиева Айжан Рашидқызы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).