Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 25 » август 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «НАЗ», Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п. Отеген Батыра, ул. Жеруйык 2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Бұзаубағаров Тілек Қымбатұлы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция РУ-3,15 кВ водозабора ТЭЦ, расположенного по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Водозабора, строение 1», 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Водозабора, строение 1***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска», Руководитель Халелов Азамат Ергалиевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Көлсай Строй», Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 22, оф. 804, БИН 040440003154, лицензия № 07092 от 21.05.2004 г., Товарищество с ограниченной ответственностью «АлюмПрофСтрой», Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Петровского 144/1, БИН 130540003117, лицензия № 15006496 от 09.04.2015 г.***

наименование организации, юридический адрес

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Асыл-Строй», рабочий проект № 04-2022***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» № 182/6 от 30.12.2022 года.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина кабельной линии КЛ-3,15 кВ	км	0,336	0,336	0,336	0,336

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Напряжение питания сети - 3,15 кВ
Категория электроснабжения – I.
Расчетная мощность - 2,6 мВт.
Расчетный ток - 36,14 А.
Cosf – 0,93.
Длина кабельной линии КЛ-3,15кВ - 0,336 км.

Рабочим проектом предусматривается установка комплектного распределительного устройства КРУ-3,15кВ на территории водозабора Уральской ТЭЦ АО «Жайыктеплоэнерго», состоящего из отдельных модулей, определенных заводом-изготовителем исходя из правил безопасности автоперевозок.
КРУ-3,15кВ в собранном виде представляет собой блок шкафов в количестве 20 шт с коридором управления, монтируемый на незаглубленном фундаменте, исходя из технических рекомендаций ТИ-160-2012 версия 1.4 С одной из сторон коридора управления КРУ имеются дверные блоки и металлические лестницы для оперативного обслуживания.КРУ-3,15кВ заводом-изготовителем системами освещения, отопления, заземления и пожарной сигнализации, необходимых для нормального функционирования распределительного устройства. Оборудование, аппараты, кабельные изделия для подключения этих систем поставляются в комплекте с основным оборудованием.
Настоящим проектом предусматривается подключение комплектной РУ-3,15кВ к существующим сетям, по существующей схеме электроснабжения водозабора ТЭЦ. Проект выполнен на основании задания на проектирование, генерального плана, архитектурно строительных чертежей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2023 года***;
месяц, год

окончание работ ***август 2023 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***2 месяца***;
фактически ***2 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ "НЗ" Жаналиев Е.С _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« _____» _____дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) _____(***Не требуется***) _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция РУ-3,15 кВ водозабора ТЭЦ, расположенного по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Водозабора, строение 1»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Бузаубагиров Тілек Қымбатұлы _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата «25» август **2023г.**

Место печати (при наличии)