Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14912446

Конкурстың № 14608572-1
Конкурстың атауы "Каспий" тұшытқыш зауыты" ЖШС үшін тұзды суға арналған мембрана сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-04-24 15:40:47 дейін 2025-04-28 15:40:47
Ұйымдастырушының атауы "Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	111240019885	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, В разделе «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)» Документы, которые необходимо предоставить при поставке товара, в пункте 8 указано: «Поставщик должен предоставить технологические расчеты установки обратноосмотического опреснения воды с использованием предлагаемых мембранных элементов на 3 (три) года эксплуатации. Расчеты должны быть выполнены с помощью специального программного обеспечения (компьютерной программы) производителя мембранных элементов, при температуре исходной воды 15 ºС и 27 ºС и подтверждать эффективность работы предлагаемого мембранного элемента по производительности, рабочему давлению, селективности по NaCl, селективности по бору 83 %, перепаду давления через мембрану. Расчет необходим в целях подтверждения стабильной работы предлагаемых мембранных элементов в рамках заявленных технологических параметров, а также прогнозирования изменения качества очищенной воды с течением времени при эксплуатации предлагаемых мембранных элементов и подтверждения их соответствия требованиям, предъявляемым к качеству очищенной воды» Так как требуемый технологический расчет напрямую указывает на качество и эффективность работы мембранных элементов, а вследствие этого, после заключения договора с потенциальным поставщиком, при поставке товара будет напрямую влиять на приемку или отказ от приемки товара Заказчиком, считаем, что во избежание разногласий при приемке товара, необходимым включить предоставление данного технологического расчета в составе конкурсной заявки потенциального поставщика , а не «при поставке товара». Так же не приложен Химический анализ исходной воды и секционирование установок обратного осмоса для осуществления вышеуказанного технологического расчета.	2025-04-25 14:24:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1) Согласно Приложения 4 (Конкурсная документация) к Правилам осуществления государственных закупок от 9 октября 2024 года за № 687: допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика. Технологические расчеты не предусмотрены вышеуказанными Правилами. 2) Химический анализ исходной воды и секционирование установок обратного осмоса будет предоставлены дополнительно по запросу у Заказчика.

2	190140010334	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	добрый день! Многие производители не указывают в спецификациях селективность по бору. Подскажите название элемента.	2025-04-25 11:23:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Вам необходимо выполнить расчет на мембраны для выбора марки мембран.
3	190140010334	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, Не могли бы вы предоставить нам следующую дополнительную информацию, которая поможет нам в подборе альтернативной мембраны: 1. Какой размер текущей мембраны? 2. Ее предполагаемое использование или применение? 3. Номер модели или артикул, если есть? Это поможет нам обеспечить наилучшее соответствие.	2025-04-25 07:17:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. 1016x200x28.6 мм 2. Для II ступени для удаления бора. 3. Согласно расчетам мембран.
4	070140012376	ҚҚ жобасына ескерту	Здравствуйте Требования «Рабочая площадь мембраны – 41 м²» Сообщаем, что единицей измерения общепринятой нормы рабочей площади мембранных элементов по международным стандартам является квадратный фут (ft2). 1 квадратный фут = 0,092903 м2 Обычно производители указывают в своих технических документах параметр рабочей площади в квадратных футах, а так же для информации могут указывать округленное значение площади мембранных элементов в переводе на квадратные метры. В связи с этим могут возникнуть спорные моменты, так как указанный вами параметр 41 м2 является округленным значением к стандарту 440 ft2 (40,8773м2) , а разные производители округляют это значение по разному, до целого числа или до десятичного числа. На основании этого просим дополнительно указать в требованиях по параметру рабочей площади – показатель площади мембранного элемента в квадратных футах, в следующем виде «Рабочая площадь мембраны – 440 ft2 (≈ 41 м2)».	2025-04-25 15:15:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рабочая площадь мембраны – 41 м², 440 ft2 (≈ 41 м2)

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Танирбердиев Даурен Бауыржанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№14912446

№ конкурса 14608572-1
Название конкурса ТОО "Опреснительный завод "Каспий" для мембрана для солоноватой воды
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-04-24 15:40:47 по 2025-04-28 15:40:47
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Мангистауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	111240019885	Замечание к КД	Добрый день, В разделе «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)» Документы, которые необходимо предоставить при поставке товара, в пункте 8 указано: «Поставщик должен предоставить технологические расчеты установки обратноосмотического опреснения воды с использованием предлагаемых мембранных элементов на 3 (три) года эксплуатации. Расчеты должны быть выполнены с помощью специального программного обеспечения (компьютерной программы) производителя мембранных элементов, при температуре исходной воды 15 ºС и 27 ºС и подтверждать эффективность работы предлагаемого мембранного элемента по производительности, рабочему давлению, селективности по NaCl, селективности по бору 83 %, перепаду давления через мембрану. Расчет необходим в целях подтверждения стабильной работы предлагаемых мембранных элементов в рамках заявленных технологических параметров, а также прогнозирования изменения качества очищенной воды с течением времени при эксплуатации предлагаемых мембранных элементов и подтверждения их соответствия требованиям, предъявляемым к качеству очищенной воды» Так как требуемый технологический расчет напрямую указывает на качество и эффективность работы мембранных элементов, а вследствие этого, после заключения договора с потенциальным поставщиком, при поставке товара будет напрямую влиять на приемку или отказ от приемки товара Заказчиком, считаем, что во избежание разногласий при приемке товара, необходимым включить предоставление данного технологического расчета в составе конкурсной заявки потенциального поставщика , а не «при поставке товара». Так же не приложен Химический анализ исходной воды и секционирование установок обратного осмоса для осуществления вышеуказанного технологического расчета.	2025-04-25 14:24:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1) Согласно Приложения 4 (Конкурсная документация) к Правилам осуществления государственных закупок от 9 октября 2024 года за № 687: допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика. Технологические расчеты не предусмотрены вышеуказанными Правилами. 2) Химический анализ исходной воды и секционирование установок обратного осмоса будет предоставлены дополнительно по запросу у Заказчика.

2	190140010334	Запрос о разъяснении КД	добрый день! Многие производители не указывают в спецификациях селективность по бору. Подскажите название элемента.	2025-04-25 11:23:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Вам необходимо выполнить расчет на мембраны для выбора марки мембран.
3	190140010334	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, Не могли бы вы предоставить нам следующую дополнительную информацию, которая поможет нам в подборе альтернативной мембраны: 1. Какой размер текущей мембраны? 2. Ее предполагаемое использование или применение? 3. Номер модели или артикул, если есть? Это поможет нам обеспечить наилучшее соответствие.	2025-04-25 07:17:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. 1016x200x28.6 мм 2. Для II ступени для удаления бора. 3. Согласно расчетам мембран.
4	070140012376	Замечание к КД	Здравствуйте Требования «Рабочая площадь мембраны – 41 м²» Сообщаем, что единицей измерения общепринятой нормы рабочей площади мембранных элементов по международным стандартам является квадратный фут (ft2). 1 квадратный фут = 0,092903 м2 Обычно производители указывают в своих технических документах параметр рабочей площади в квадратных футах, а так же для информации могут указывать округленное значение площади мембранных элементов в переводе на квадратные метры. В связи с этим могут возникнуть спорные моменты, так как указанный вами параметр 41 м2 является округленным значением к стандарту 440 ft2 (40,8773м2) , а разные производители округляют это значение по разному, до целого числа или до десятичного числа. На основании этого просим дополнительно указать в требованиях по параметру рабочей площади – показатель площади мембранного элемента в квадратных футах, в следующем виде «Рабочая площадь мембраны – 440 ft2 (≈ 41 м2)».	2025-04-25 15:15:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рабочая площадь мембраны – 41 м², 440 ft2 (≈ 41 м2)

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Танирбердиев Даурен Бауыржанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).