Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» 12 **2024 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"", Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз ул.Сыпатай батыра 28А**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора -Ахатаева Куата Жакановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт КНС -7» Актюбинская область, г. Актобе, р-н Астана ул Г.Жубанова 47а**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **АО «Aqtobesu-energy group» Главный инженер по водоснабжению и водоотведению Боранкулов А.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ----------

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Инженерное проектирование» №18002597.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **АО «Aqtobesu-energy group» №305-п от 02.10.2023г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Канализационный насос, сухой горизонтальной установки. N=105 kW, Q=220л/сек, H=32м.с	Шт	3	3	3	3
Шкаф управления для 3-х насосов	Шт	1	1	1	1
Насос центробежный погружной (Гном) подача 53,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	Шт	2	2	2	2
Фильтрующая решетка ручной очистки "ФРро1000х1000х15	Шт	2	2	-	-
Щитовой затвор лотковый "ЗЩл-1000х1000-WI"	Шт	2	2	-	-
Задвижка с обрезиненным клином Ду 250мм SM- KZ (F4)	Шт	3	3	3	3
Напорный трубопровод из стальных труб ф 219х10мм	Км	0,009	0,009	0,009	0,009
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Ду 200мм со штурвалом	Шт	3	3	3	3
Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, DN 200	Шт	3	3	3	3
Задвижки с обрезиненным клином Ду 400мм	Шт	3	3	3	3
Таль электрическая 3,2тн 18м.	Шт	2	2	2	2
Таль ручная 12м г/п2,0 тн	Шт	2	2	2	2
Вентилятор радиальный низкого давления коррозийностойкий,взрывозащищенный ВР 280-46 №2,5- К-1,1/ 1500-1- 0-РО	Комп	1	1	1	1
Нагреватель канальный NEP- E 315/15	Шт	1	1	1	1
Щит управления IGC - ЩУ-03	Шт	1	1	1	1
Котел электрический 18 кВт	Шт	1	1	1	1
Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 57 мм, толщина стенки трубы 2,5 мм	М	36	36	36	36
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ-1-21-10	Шт	1	1	1	1
Светильник уличный светодиодный РК 2942-2016 типа LL-ДКУ-080-124, мощность 80 Вт, IP 67	Шт	4	4	4	4

Светильник промышленный светодиодный IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	Шт	11	11	11	11
Светильник светодиодный для ЖКХ-1типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт,	Шт	32	32	32	32
Видеорегистратор модели SATA 8-канальный сетевой (поддержка YDD до6 Tb	Шт	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	Этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В машинном отделении предусмотрена замена существующих насосов на новые насосы . Насосы устанавливаются на напорное основание, входящей в комплект насоса. На напорной линии насосов предусмотрена задвижки с ручным управлением и обратные клапаны. При невключении или аварийном отключении рабочего насоса включается резервный насос. Предусмотреть замену существующих напорных и всасывающих стальных труб на стальные бесшовные ф426х12 и ф219х10 по ГОСТ 8731-74. Перед

монтажом трубы покрыть антикоррозийной изоляцией эмалью ПФ-115 в в 2 слоя по грунтовке ГФ-021. Откачка воды из приямка в машинном отделении осуществляется погружным насосом «Гном» V=50 м3

Существующее здание КНС имеет прямоугольную конфигурацию в плане размерами 12,48х12,46 м. Здание - одноэтажное с подвалом. Высота помещений 1 этажа- 5,2 м.. Отметка пола подвала -7,50. капитальный ремонт канализационной насосной станции предусматривает следующие виды работ: -внутренняя отделка стен, потолка - побелка, покраска; -покраска всех металлоконструкций (ограждения, лестницы, решетки) - демонтаж линолеума и полов из керамической плитки, устройство полов из линолеума и из керамической плитки; -утепление металлических ворот, покраска; -замена деревянных дверных блоков на дверные блоки из ПВХ; -замена металлических канальных плит на плиты листы из стали листовой с ромбическим рифлением; -демонтаж, монтаж металлической лестницы с ограждением в резервуар; -очистка резервуара от грязи и ила; -ремонт бетонной отмостки вокруг здания; -ремонт цоколя.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **31 Июля 2024 г.**
месяц, год

окончание работ **31 Декабрь 2024 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **5 (пять)** месяца;

фактически **5 (пять)** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **6,16 %** и фактический применено **6,16 %**

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **АО "Aqtobe su-energy group" главный инженер по водоснабжению и водоотведению Боранкулов А.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата,

М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **Органами социальной защиты населения проектом не предусмотрено**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Капитальный ремонт КНС -7» готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "Компания "IMPULSE-LTD""- Ахатаев К. Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати