Жалоба на несоответствие технической спецификации Поставщика

Кому: Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Караганды"

От кого: ИП «Тілеш», БИН 830816302907

Дата: 06.05.2025г.

Тема: Жалоба на несоответствие технического предложения Поставщика условиям тендерной документации

Уважаемые господа!

Настоящим направляем официальную жалобу в связи с выявленными несоответствиями в технической спецификации, поданной одним из участников 050640014793 ТОО "АлПрофЮг" на участие в закупе по приобретению павильона, номер закупки 14561139-1.

В ходе анализа конкурсной документации выявлены следующие основания для подачи жалобы:

1. Несоответствие технической спецификации Поставщика ТОО "АлПрофЮг" требованиям Заказчика.

В представленной Поставщиком ТОО "АлПрофЮг" спецификации **содержатся существенные расхождения** с техническим заданием Заказчика, утверждённым в составе тендерной документации на портале goszakup.gov.kz.

Примеры расхождений:

- Стены и утеплитель: вместо требуемых сэндвич-панелей с минеральной плитой заявлены панели с ППУ, что не соответствует требованиям по пожаробезопасности и санитарным нормам.

- Входные двери: заявлены ПВХ-двери, тогда как в ТЗ указаны алюминиевые двери с витражным остеклением.

- Отделка помещений и полов: отсутствует керамическая плитка на полах и в санитарной зоне, что нарушает санитарные требования.

- Инженерные системы: не указана система пожарной сигнализации, а вентиляция не соответствует требованиям по воздухообмену.

- Торговое и санитарное оборудование: недопоставлено холодильное, санитарное и мебельное оборудование.

- Элементы доступности и благоустройства: не заявлен пандус для маломобильных граждан, фасадная отделка, наружная реклама и рольставни.

2. Несоответствие технической спецификации Поставщика ТОО "Shym Stroy" требованиям Заказчика.

Настоящим сообщаем о выявленных **существенных несоответствиях** между **техническим предложением Поставщика ТОО "Shym Stroy"**, подавшего заявку на участие в закупе по приобретению павильона, номер закупки 14561139-1, и утверждённой Технической спецификацией Заказчика, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации.

В результате анализа спецификации Поставщика были установлены следующие отклонения от требований:

1. **Конструкция павильона**:
   - Не указаны точные габариты (в т.ч. размеры 5,2×24,6 м), предусмотренные ТЗ.
   - Отсутствует подтверждение использования ЛСТК с цинковым покрытием не менее 275 г/м².
   - Не раскрыта толщина утеплителя кровли (ТЗ: ≥150 мм).
   - Внутренние перегородки не соответствуют по толщине (ТЗ: ≥120 мм).
2. **Оборудование и оснащение**:
   - Недостающее количество радиаторов отопления (указано 15 вместо требуемых 19).
   - Отсутствуют 3 мойки, требуемые в зале торгового павильона.
   - Не предусмотрены антивандальные решётки (2 шт.) и рольставня на дверь.
   - Не указано наличие тепловой завесы на входе, рекламной вывески и пандуса с перилами.
   - Отсутствует часть оборудования: контейнеры, вешала, стулья (6 шт.).
3. **Инженерные и электрические системы**:
   - Количество автоматов, розеток, выключателей и светильников не подтверждено.
   - Не указано наличие воздуховодов, указанных в ТЗ.

Отмеченные расхождения свидетельствуют о **невыполнении Поставщиком ряда обязательных требований**, изложенных в технической документации, и, на наш взгляд, **могут повлечь за собой ухудшение эксплуатационных характеристик объекта**, а также нарушение условий тендера.

В связи с вышеизложенным, **просим рассмотреть данную жалобу**, провести дополнительную проверку технического предложения Поставщика и **оценить обоснованность его допуска к участию в конкурсе**.

3. Техническое задание Заказчика нами учтено в полном объеме.

В составленной нами технической спецификации **учтены все параметры и требования**, изложенные в утвержденной тендерной документации, включая конструктивные особенности, инженерные системы, оборудование, мебель, а также элементы безопасности и доступности.

Дополнительно сообщаем, что наша заявка составлена в полном соответствии с техническим заданием, утверждённым и опубликованным самим Заказчиком на портале государственных закупок. Вся проектная и техническая документация подготовлена с учетом требований тендерной документации, с соблюдением строительных, санитарных и противопожарных норм, а также требований по доступности и безопасности.

На основании вышеизложенного просим:

- **Исключить заявку Поставщика ТОО "АлПрофЮг"** из участия в тендере исходя из подтвержденных несоответствий, согласно п. 171 ПП РК № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» и требованиям к технической спецификации на портале goszakup.gov.kz.

- **Исключить заявку Поставщика ТОО "Shym Stroy"**, из участия в тендере исходя из подтвержденных несоответствий, согласно п. 171 ПП РК № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» и требованиям к технической спецификации на портале goszakup.gov.kz.

- Допустить нашу компанию к участию в данном тендере.

Готовы предоставить подробное сравнительное заключение с обоснованием каждого расхождения.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы ЖКИП "Тілеш" 830816302907 ЖСН/ИИН город Алматы Республика Казахстан

С уважением, Жарқын Тілеш

ИП «Тілеш», БИН 830816302907