АКТ № 003
на выполненную зачистку ПТЗ - 8

г. Астана **«18» апреля 2025 года**

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии:

Представитель заказчика: ведущий специалист группы по обеспечению ГСМ службы МТО АО "Казавиаспас" Майер А., представители ИП "Арай-Тех-Сервис": ответственный за проведение зачистки резервуаров Насыр А.М., чистильщик резервуара Уразаев К.А. составили настоящий акт о том, что сотрудниками ИП "Арай-Тех-Сервис" была произведена зачистка емкости прицепа- топливозаправщика (ПТЗ-8), гос. номер 98ACF01, объемом 8000 литров принàдлежащего АО "Казавиаспас".

Вывод комиссии:

Зачистка произведена посредством извлечения отходов нефтепродуктов с последующей протиркой ветошью внутренних поверхностей резервуара согласно ГОСТ 1510-84, что соответствует требованиям эксплуатации резервуаров для хранения и перевозки нефтепродуктов.

Полученный шлам в обьеме 30 литров считать не пригодным к дальнейшему использованию и подлежащим списанию и утилизации.

Подписи членов комиссии:

Представитель заказчика:
Ведущий специалист группы по обеспечению ГСМ службы МТО
Майер А._____

Представители ИП "Арай-Тех-Сервис":

Ответственный за проведение зачистки резервуаров:
Насыр А.М. _____

Чистильщик резервуара
Уразаев К.А. _____

ИП «АРАЙ ТЕХ-СЕРВИС» ИИН 970521350901 РЕСП. КАЗАХСТАН, ЗАП.-КАЗ.ОБЛ. Г.УРАЛЬСК