Приложение 3
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015года №121

Декларация о соответствии

«29» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «НСК MBM CONSTRUCTION», г. Алматы ул. Шевченко 165Б, уг. ул. Радостовца 72Г, оф. 909, тел.: 323-62-04**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Токтарбаева Мадияр Абилхановича**

Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Новослободская от ул. Молоденческая до ул. Котельникова в г.Алматы».**

наименование, место нахождения объекта

Заказчиком, которого является: **ГКП на ПХВ «Су желісі» Генеральный директор – Нахметова Г.М., 50057 город Алматы, ул. Жарокова, 196 тел:396-95-44**

наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «УниверсалСтройСервис», г. Алматы**

наименование организации

В лице: **Директора Нұрсейіт Арыстан Ергешұлы**

Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПСМК Куат» ГСЛ №01775**

Наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а):**Заключение выполнено согласно договору №154 от 26 июня 2012 года, ГКП на ПХВ «Су желісі» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г.Алматы №02-0521/13 от 05.08.13г.**

Наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	**Наименование**	**По проекту** (метр)	**Фактическая** (метр)
1	Общая длина сетей водопровода	232,5	232,5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочим проектом, в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями предусматривается:
Закладка водопроводных сетей диаметром 150 мм с установкой запорной арматуры;
Переключение существующих потребителей к проектируемым сетям.
Проектируемые сети водопровода закольцовываются с одноименными существующими сетями, прокладываются по дорогам общего пользования.
Проектом предусматривается восстановление дорожного покрытия.
Сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ SDR11 по ГОСТ 18599-2001 диаметром 160 мм «Питьевая» и из стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 диаметрами 159 мм, 57 мм и 25 мм.
Средняя глубина заложения проектируемых сетей водопровода принята из условия заложения прокладываемых сетей и составляет 2,2 м.
На сети установлены водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов, выполненные с использованием решений типового проекта 901-09-11.84 с отключающей арматурой и с антисейсмическими мероприятиями.
Общая длина сетей водопровода – 232,5 м. _____

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно проекта после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия , предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: _____
Месяц, год
Окончание работ: _____
Месяц, год
При продолжительности строительства, месяц: _____
По норме или по проекту организации строительства, месяц: _____

Фактически, месяц: _____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Новослободская от ул. Молоденческая до ул. Котельникова в г.Алматы».

готовым к приемке в эксплуатацию.

Наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «НСК MBM CONSTRUCTION»**

Директор Токтарбаев М.А.

Ф.И.О. (при наличии) подпись руководителя, дата

М.П.

Субподрядная организация: **ТОО «УниверсалСтройСервис»**

Директор Нұрсейіт А.Е.

Ф.И.О. (при наличии) подпись руководителя, дата

М.П.