Утвержден приказом Министра по
инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 08 февраля 2021 года № 53 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"3" июня 2024 года

Заказчик ***ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Руководитель Пиримжанов Ж.О., БИН 100440000262, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Микрорайон 5/4***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от «3» июня 2024 года, ПТ «Еркен и К» Директора Нұртаза Аслан Еркінұлы, Актюбинская область, Шалкарский район, город Шалкар, ул. Мухтара Ауезова, 21, БИН 970740003317, тел. 87756565551***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***от «3» июня 2024г. ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" Директор Ибраева Аинур Балгабаевна***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается***) от «3» июня 2023 г ТОО «Инженерное проектирование» Директор Какуша Павел Николаевич БИН 061140001183 тел.87017269423***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

"Строительство освещения улицы Көкжар от АЗС "Qazaq Oil" до здания ТОО "Аккроспищепром" г.Алга Алгинского района Актюбинской области»"

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

РК, Актюбинская обл., Алгинский район, г. Алга

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: _____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ " Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области" KZ59REA00385285 от 23.04.2024г

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Инженерное проектирование» № EXSP-0046/23 от 21.08.2023 (ПЗ, ПОС, ЭС, ПП, СД)***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

Заместителем Акима Алгинского района от 05.06.2023 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2024года***;

окончание работ ***май 2024 года***;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства,

месяц: ***4(четыре);***

фактически, месяц: ***1(один);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	4250	4250	4250	4250
Протяженность ВЛ-6 кВ	м	150	150	150	150
Протяженность КЛ-6 кВ	м	570	570	420	420

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Данным разделом решается вопрос строительства сети уличного освещения по *улицы Көкжар от АЗС "Qazaq Oil" до здания ТОО "Аккроспищепром*. По проекту уличное электроосвещение предусматривается на металлических опорах СТВ высотой 9 метров с антикоррозийным покрытием методом «горячего оцинкования». Стойки электроосвещения приняты с одним кронштейном КРГ 2,5/20-1,43. с вылетом 2,5м высотой 1,43м и углом наклона к поверхности 20°. В качестве осветительных приборов приняты консольные светодиодные светильники 109 мощностью 118ВТ, степень защиты IP67, КСС – широкая боковая. Закладные детали для установки стоек и устанавливается в сверленные котлованы Ø400мм с последующей заделкой бетоном марки В15.Также предусмотрено установка КТПН 25кВа в количестве 3 шт.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***122 544,0*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***95 592,0*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***10 433,0*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***88 552,0*** тысяч тенге,в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***88 552,0*** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***10 433,0*** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90 % и фактически применено 96% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с внесенными изменениями в проекте

(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ ***"Строительство освещения улицы Көкжар от АЗС "Qazaq Oil" до здания ТОО "Аккроспищепром" г.Алга Алгинского района Актюбинской области»"***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик ***ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Руководитель Пиримжанов Ж.О.,***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1)организация ***ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" Директор Ибраева А. Б.***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***Бөлеков Темірлан Жангелдіұлы KZ09VJE00039126 от 25.06.2018г.***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1)организация ***ТОО «Инженерное проектирование» Директор КАКУША П.Н.***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***БУЛАЙЧИКОВ ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ПТ «Еркен и К» Директора Нуртаза Аслан Еркінұлы***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 6 кВ	км	0,150
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	108
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	6
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	4250
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	109
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
	4) светильники с светодиодными лампами	шт	109
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШв 4х25 напряжением 0,4кВ	км	
	2) марки АВБбШв 4х10 напряжением 0,4кВ	км	
	2) марки АВБбШв 4х6 напряжением 0,4кВ	км	4250
	2) марки ААШв 3х120 напряжением 10кВ	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	6
13	Контуры заземления	шт	26
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)