Жалоба на несоответствие заявки Поставщика технической спецификации

В уполномоченный орган по рассмотрению государственных закупок

от: ИП «Тілеш»

ЖАЛОБА

1. Настоящим сообщаем о выявленных нарушениях в заявке потенциального поставщика – **ТОО «ASSNUR Құрылыс»,** поданной на участие в тендере на поставку и установку блочно-модульного здания, размещённом на веб-портале государственных закупок.

В ходе анализа технической спецификации, приложенной поставщиком, были выявлены следующие **несоответствия** требованиям технического задания Заказчика:

1. Комплектация мебели и оборудования не соответствует требованиям ТЗ:
- Отсутствует указание на тумбы (18 шт), кресла, микроволновые печи, часть сантехнического оборудования и мебели;
- Не раскрыт полный перечень медицинского и инженерного оборудования, необходимого для оснащения модульного медпункта.

2. Технические характеристики здания и материалов указаны частично:
- Нет подтверждения на соответствие толщины панелей, профилей, ГОСТам и требованиям по фундаменту, обшивке, покрытию и утеплению;
- Отсутствует детализация инженерных систем (водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, пожарная сигнализация и др.)

3. Используются обобщённые формулировки, не подтверждающие факт наличия или поставки оборудования и соответствия заявленным характеристикам.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», просим отклонить заявку поставщика ТОО «ASSNUR Құрылыс» как не соответствующую технической спецификации Заказчика и требованиям конкурсной документации.

2. В рамках участия в государственных закупках сообщаем о следующих существенных несоответствиях в заявке потенциального поставщика **ТОО «Shym Stroy»**, которые могут повлиять на объективность оценки заявок и нарушают требования, изложенные в техническом задании Заказчика:

1. Несоответствие конфигурации септика:

Требования Заказчика: требуется: 3 кольца Ø1500 мм, глубина ≥3 м, бетонное дно, объем ≥4 $м^3$.

Поставщик указывает объем 5,3 $м^3$ без конкретной конфигурации.

2. Кровля:

Требования Заказчика: требуется четырехскатная кровля, карниз ≥400 мм, наличие водосточной системы.

У Поставщика отсутствует подтверждение соответствия карниза, уклона и водостока.

3. Мебель и оборудование:

Требования Заказчика: Указаны конкретные материалы, размеры, цвета по RAL, фурнитура (антипаника и пр.).

У Поставщика отсутствует информация о цвете, огнестойкости, RAL, размерах по ГОСТ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», просим отклонить заявку поставщика ТОО «Shym Stroy» как не соответствующую технической спецификации Заказчика и требованиям конкурсной документации.

Анализ соответствия технической спецификации **ИП «Тілеш»** и технического задания Заказчика по модульному зданию для скорой помощи не выявил критичных отклонений.

Основные параметры — ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ

Параметр	**Требование Заказчика**	**Спецификация Поставщика**	**Комментарий**
Назначение	Блок-модульная подстанция СМП	Блок-модульная подстанция СМП	Совпадает
Габариты	12000×12000×5500 мм	12000×12000×5500 мм	Совпадает
Внутренняя высота	≥2500 мм	2500 мм	Совпадает
Условия	-45ºС...+45ºС,	Указано	Совпадает

эксплуатации	влажность до 75%, сейсмика до 9 б	аналогично	
СТ РК	СТ РК 3190-2018	СТ РК 3190-2018	Совпадает
Гарантия	24 месяца	24 месяца	Совпадает
Год выпуска	Не ранее чем за 3 года	2025	Совпадает
Комплектация помещений и мебели	Полная, включая все позиции	Полное соответствие, вплоть до размеров	Совпадает
Инженерные системы	Электро-, водо-, отопление, сигналка	Полное соответствие	Совпадает
Видеонаблюдение	8 камер, NVR, PoE, монитор и пр.	Совпадает	Совпадает
Доставка, монтаж, запуск	Включено	Включено	Совпадает

Техническое предложение ИП «Тілеш» полностью соответствует требованиям Заказчика. Документ оформлен с высокой степенью детализации, что свидетельствует о добросовестности и профессионализме участника.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», просим допустить нашу заявку к участию в данном тендере.

Дата: 14.05.2025 Подпись:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖК ИП "Тілеш" 830816302907 ЖСН ИИН Республика Казахстан город Алматы