Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной и промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. T. 16. E 0435

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №0693-Д от «15» мая 2025 г.

1.	Дата проведения испытаний	13 мая 2025 года.
2.	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3.	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
4.	Основание для проведения испытаний	Заявка б/н от 13.05.2025 г.
5.	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав «НЕГОРИН-МС», ТУ2499-034-13238275-2006 ГОСТ 30495-2006, СТ РК 615-2001, ГОСТ 16363-98.
6.	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (часть1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7.	Номер партии, дата изготовления	№ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00289/21 от 25.06.2021
8.	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
9.	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции здания КГУ «Общеобразовательная Караульская гимназия» отдела образования Абайского района управления образования области Абай, область Абай, Абайский район, с.Карааул, Ералы, 1, с выдачей положительного заключения, согласно технической спецификацией.
10.	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
11.	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка, 2577,1 $м^2$ в соответствии с нормативно-технической документацией
12.	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
13.	Условия проведений испытаний	Температура окружающей среды 23 °С Относительная влажность 65 %
14.	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
15.	Дата отбора образцов	13.05.2025 г.

DOC ID KZFSCNK202500004645C09D561

DOC ID KZFSCNK202500004645C09D561
Электронный документ подписан в Documentolog Business

16. Результат испытаний:

№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание, тление.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается
7	Вывод	Результаты испытаний образцов на площади 2577,1 м^2 считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления указанные в п.п. 9.4.10.5 СТ РК 615-1-2011	

DOC ID KZFSCNK202500004645C09D561

DOC ID KZFSCNK202500004645C09D561
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZFSCNK202500004645C09D561
Тип документа	Документ
Тема	КГУ «Общеобразовательная Караульская гимназия» отдела образования Абайского района управления образования области Абай
Статус	Завершен
Рег. Номер:	
Рег. Дата:	
Количество страниц	2
Подписи	1

Информация об отправителе

Отправитель	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
IP-адрес	95.59.195.64

Информация о получателях

Получатель 1	Отправлено по email

Информация о подписантах

Подписал(а)	ЕСЕНБАЕВ БАУЫРЖАН
Компания	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Должность	Директор
IP-адрес	95.59.195.64
Email	too_cppb@mail.ru
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан
	Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	MIIXnAYJ...34z3d76ol
Дата подписания	15.05.2025 10:47

DOC ID KZFSCNK202500004645C09D561

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

KZA8DBD5567FE9D080

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.16.E0435

от 25 Август 2021 г.

действителен до 25 Август 2026 г.

БИН: 140140006095
Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр пожарной и промышленной безопасности"
Юридический адрес:
Казахстан, Шымкент г.а., Абайский район, г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Ынтымак, ул. Р Ирисметова, д. 1
Фактический адрес:
Казахстан, Казахстан, Шымкент г.а., г. Шымкент, р-н Абайский, ул. Шамши Калдаякова, д.4, н.п.34

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете в Реестре субъектов аккредитации Информационной системы технического регулирования https://techreg.kezekte.kz/ru/acc/subjects