Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«06» декабря 2019года

Подрядчик(генеральныйподрядчик) ТОО «АСУ-К»№ 13020966 от 24.05.2013г.,Актюбинская область, г.Актобе, 12 микрорайон, 6В

наименованиеорганизации, юридический адрес

влице директора Ержанов Жусуп Олжабаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:«Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого являетсяГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области», руководитель управления Турымов Кунбол Мейрамбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденнымпроектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительнойдеятельности;

2.Субподрядныеорганизации: __ТОО"КазПромСтройГрупп"_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):ТОО «Жобалық шешім»

наименованиепроектнойорганизации,номерпроекта

утвержден(а)приказом №19-Ѳ от27.01.2016 г.ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерениясоответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	19911		19943	
ПГБ-13НВ-4У1	шт	2		2	
ВЛИ-0,22кВ	метр	423		423	
КЛИ-0,22 кВ	метр	100		100	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуютсяследующими данными:

Рабочий проект «Строительство внутрипоселкового газопровода вс. Егиндыбулак Кобдинского района Актюбинской области»разработан на основании технических условий № 452 от 19.06.2015г, выданных АПФ АО "КазТрансГазАймак".

Точка подключения – проектируемые сети газопровода высокого давления (6 кгс/см2) диаметром 150 мм, после отключающего устройства – линейного крана диаметром 100 мм на газопроводе «Кобда-Бестамак».

От точки врезки до ПГБ№1, расположенного у окраины села, газопровод высокого давления запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб по СТ РК ИСО 4437-2004 SDR11 диаметром 110х10 мм = 3930 м и до ПГБ №2 диаметром 90х8,2 мм = 1516 м (согласно гидравлического расчета), и надземным способом из труб стальных электросварных диаметром 89х4,0 мм по ГОСТ 10704-91 из стали В20 по ГОСТ 1050-88 протяженностью 40 м.

На выходе из земли газопровод заключается в стальной футляр диаметром 219х6,0 мм = 0,8 м и перед ПГБ устанавливается стальные задвижки марки 30с41нж диаметром 80 мм = 2 шт на расстоянии не менее 5,0 м.

Соединение полиэтиленового газопровода высокого давления II категории со стальным газопроводом выполнено неразъемным с помощью переходников «полиэтилен-сталь». Защита от коррозии стальных участков труб и конденсатосборников типа «весьма усиленная» на основе полимерных лент, с изоляцией полимерной грунтовкой типа П-001 с оклейкой липкой лентой «Полилен» в 2 слоя и защитной оберткой «Полилен» в 1 слой.

Контроль качества сварных стыков полиэтиленового газопровода высокого давления II категории со средней степенью автоматизации согласно МСН 4.03-01-2003 табл.15 п.1 составляет 50 % но не менее одного стыка.

Строительство и монтаж газопровода велся согласно МСН 4.03-01-2003г. и МСП 4.03-103-2005г., СП РК 4.03-101-2003 "Требований промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов", Технический регламент «Требований к

безопасности систем газоснабжения» и "Требований по безопасности объектов систем газоснабжения".

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмическиемероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 06.2019г.;
месяц, год
окончание работ 11.2019г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:6;
фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Начальник ПТО АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
Альжанов Д.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
подпись руководителя, дата
(при наличии)

МП

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект«Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательствомРеспублики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)ТОО«АСУ-К» в лице директора Ержанов Жусуп Олжабаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
_____ МП
подпись, дата(при наличии)