Организатору конкурса- Государственное учреждение

"Управление государственных закупок

Карагандинской области

ТОО "ОСТО KZ" принимал участие в конкурсе № 14633837-1 «Закуп реагента для ТОО "Қарағанды Су"» и в соответствии с протоколом итогов № 14633837-ОК1 от 19.05.2025 года был отклонен от участия в конкурсе по следующему основанию - **Не соответствие конкурсной документации**, а именно «*В соответствии с пп.2) пункта 212 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 09 октября 2024 года № 687, заявка потенциального поставщика на участие в конкурсе определена не соответствующей конкурсной документации (далее - КД), а именно в приложении 17 к КД Техническая спецификация предлагаемых товаров, в графе "Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)", заказчиком в технической спецификации требуется следующее: По внешнему виду должен быть от бесцветного до желтоватого цвета, допускается подвижная взвесь, опалесценция, тогда как потенциальным поставщиком представлены следующие характеристики:«По внешнему виду бесцветный, желтый до темно желтого, серый до темно серого. темно- коричневого, желтая с зеленоватым оттенком жидкость, допускаются оттенки коричневого цвета, допускается подвижная взвесь, опалесценция».Потенциальным поставщиком не представлены документы, подтверждающие соответствие использованного сырья – первичному, с указанием нормативной документации (ГОСТ, СТ РК, ISO).Также вышеуказанные замечания присутствуют в графах на государственном языке*.»

Мы возражаем против вынесенного решения конкурсной комиссии в части того, что представленная техническая спецификация предлагаемых товаров к конкурсной документации ТОО "ОСТО KZ" не соответствует требованиям конкурсной документации.

Нами в составе конкурсной документации были приложены письма, а том, что предлагаемый коагулянт «Оксихлорид алюминия» марки А производства ООО Сибресурс г.Новосибирск является реагентом с более лучшими характеристиками, что разрешается и не противоречит законодательству о государственных закупках. Соответственно и технические характеристики отличаются и имеют свои характеристики, нежели у Заказчика.

Как мы уже писали в гарантийном письме, приложенном в конкурсной заявке, коагулянт ОХА (марки А) производства ООО «Сибресурс» долгое время успешно применялся на водоочистных сооружениях водоканала г.Караганда. К показателям качества коагулянта, согласно нормативных актов, относятся следующие **<u>измеряемые величины</u>**: массовая доля оксида алюминия (Al_2O_3); плотность; основность; pH (ед) водного раствора; массовая доля нерастворимого в воде остатка – которые в нашей техспецификации имеют лучшие значения, нежели у Заказчика, при этом цвет оксихлорида алюминия не является показателем качества продукта, соответственно никак не отражается и на его качестве. Предлагаемый ОХА имеет лучшие результаты по: скорости хлопьеобразования, величине (крупность) хлопка, качеству воды после фильтрации, наш показатель массовой доли основного вещества (по Al_2O_3) – 21.57 %, выше чем требуемый Заказчиком, и чем выше концентрация основного вещества, тем больше воды можно обработать.

Таким образом, снижается себестоимость реагентной обработки, что является существенным «плюсом» для Заказчика.

Цвет – это субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов. В физике цвет ассоциируется именно с электромагнитным излучением определенного диапазона длин волн, видимым человеческим глазом. Определённо, цвет конечного продукта (коагулянта) не несёт на себе функциональных свойств и не меняет его потребительских качеств. Цветовая характеристика коагулянта коррелирует с наличием примесей в алюминийсодержащем сырье. Предлагаемый нами коагулянт изготавливается из алюминиевых сплавов по ГОСТ 4784-2019 «Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые». Для различных сплавов данный ГОСТ нормирует содержание следующих примесей: кремний, железо, медь, марганец, хром, цинк, титан, никель. И именно наличие указанных примесей обуславливает цвет оксихлорида алюминия.

В соответствии с требованиями КД необходимо было представить документы, подтверждающие соответствие использованного сырья – первичному, с указанием нормативной документации (ГОСТ, СТ РК, ISO)- **что нами и было сделано**- предоставлено гарантийное письмо от завода-изготовителя о изготовлении реагента из первичного сырья по ГОСТ 4784-2019 и приложено два ГОСТа по аллюминию.

На основании вышеизложенного, считаем что Организатор конкурса неправомерно отклонил заявку ТОО "ОСТО KZ" от участия в конкурсе.

Просим принять во внимание наши доводы по соответствию технической спецификации требованиям конкурсной документации, пересмотреть итоги конкурса и допустить заявку ТОО "ОСТО KZ" к участию.

Руководитель Хабаров Д.