Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 20 » декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «АСКАДИ», Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. А369, дом 7/1
наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора **Ахметова Азиза Сагатовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция магистрального водопровода хозяйственно-питьевой воды д=500 мм по ул.1 Мая от ул. Толстого до ул. Мира в г. Павлодаре**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Заказчик
ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара" руководитель Рашитов Н.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

   - **ТОО «SEMKAZ», директор Ахметова Д.С.**
     наименование организации

   - **ТОО «КазСтройСервис-7», директор Омаров Р.З.**
     наименование организации

   - **ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР», директор Нурмаганбетов Н.Е.**
     наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО КАЗАХСТАНСКИЙ ПРОЕКТНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **приказ №1130 от 22.10.2018 г. ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара»**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопровода Ду=500 мм	м	2547		2547	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	м²		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь	число	площадь

	квартир	квартир, м²		квартир	квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Глубина заложения реконструируемого водопровода принята в соответствии с отметками существующего водопровода.

Сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб PE100 SDR21 S10 Д560*26,7 мм питьевых СТ РК ISO 4427-2-2547.0 м

Протяженность проектируемого водопровода составляет 2547,0 м.

Работы по реконструкции водопровода производятся в условиях непрерывной работы существующего действующего водопровода. Снижение подачи воды потребителям возможно на период выполнения работ по врезке в колодцах.

Прооизводство работ ведется в стесненных условиях. На участке разветвленная сеть существующих подземных коммуникаций, интенсивное движение транспорта и сложные условия складирования.

Подсыпка под действующие коммуникации выполняется песчанным грунтом по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра трубопровода или его защитной оболочки с послойным уплотнением грунта по 0,5 м в обе стороны.

При обратной засыпке над верхом трубопровода следует предусматривать защитный слой толщиной 300 мм из супесчаного грунта при этом применение ручных или механических трамбовок непосредственно над трубопроводам не допускается.

Обратная засыпка траншеи трубопровода принята местным песчаным и супесчаным
грунтом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2021 г.**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2022 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6** ;
фактически, месяц: **18;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено ____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара" руководитель Рашитов Н.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Реконструкция магистрального водопровода хозяйственно-питьевой воды д=500 мм по ул.1 Мая от ул. Толстого до ул. Мира в г. Павлодаре

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Эксплуатирующая организация

ТОО Павлодар Водоканал заместитель главного инженера Паршуков В.А.

наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АСКАДИ», генеральный директор Ахметов А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

место печати (при наличии)