Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

«31» марта 2025г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)», Атырауская область, г.Атырау, пр.Исатая, 1-К***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Генерального директора Алдекенова Орынгали Саттыгуловича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция летнего водопровода, расположенного в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" в лице руководителя Толеугалиева Ж.Б.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

нет

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО "STROYCONSALTING", 16-2023

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Руководителем ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" №72 от 13.06.2024г.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Плавучая насосная станция 1-го подъема:	*комплект*	*2*	*2*	*2*	*2*
Насосная станция из двух насосов AKVA E 2 NIS100-65-200/30SWH	*мощность комплект*	*Q=100 м3/час, 2*	*Q=100 м3/час, 2*	*Q=100 м3/час, 2*	*Q=100 м3/час, 2*
Шкаф управления	*комплект*	*2*	*2*	*2*	*2*
Рыб защита РОП-10	*комплект*	*1*	*1*	*1*	*1*
Сходни мет/дерев.	*количество*	*2*	*2*	*2*	*2*
Швартовый трос ф16- 25м	*метров*	*80*	*80*	*80*	*80*
2.КТПН-63/10-0,4кВ (ВВ/ВВ) с тупикового типа, с РВО и РЛНД, со счетчиком СА4У-Э720 3х220/380В «Дала» стандартный исполнения с	*комплект*	*2*	*2*	*2*	*2*

Сканировано с CamScanner

трансформатором ТМГ-63/10-0,4кВ (У-Ун-0)					
Опора СВ-105-3,5	штук	24	24	24	24
Ограждение КТП из мет.сетки (3000*4000)	комплект	2	2	2	2
Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки АС 50/8 мм2	метров	1400	1400	1400	1400
Комплект траверсов с линейной арматурой	комплект	13	13	13	13
3. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 Ø 160	метров	5604	5604	5604	5604
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 Ø 110	метров	10 638,33	10 638,33	13 152,33	13 152,33
Задвижка фланцевая, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	штук	10	10	10	10
Задвижка фланцевая для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	штук	26	26	26	26
Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	штук	320	320	320	320
Клапан (шаровый кран пэ) DN 63	штук	330	330	330	330
Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	штук	10	10	10	10
ЖБИ -Колодец	комплект	7	7	7	7
Колодец полимерный в комплекте с люком.	комплект	100	100	100	100

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Плавучая насосная станция 1-го подъема *- Тип – плавучая насосная станция. Корпус понтона прямобортный с насосов и кормовым подзорами. Корпус изготавливается из стали. Корпус понтона сварной. Предназначена для подачи воды водоснабжение.*
Высота 0,80м, Длина 6,0 , Ширина 3м, Монорельс с грузоподъемным механизмом, Кнехта 4, Деревянные (металлические) сходни – 2шт, Рыбозащита-2шт, Закальная свая – 4 шт, Швартовый трос -2 по 20-25 м, Эл.щит -1шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***октябрь 2024г.;***
месяц, год
окончание работ ***март 2025г.;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6;***
фактически, месяц: ***6;***

Сканировано с CamScanner

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **51%** и фактически применено **67%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. ***отсутствуют*** *(не предусмотрено проектом)*
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

отсутствуют *(не предусмотрено проектом)*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается); ***не применимо***

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

отсутствуют *(не предусмотрено проектом)*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция летнего водопровода, расположенного в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)»
Генеральный директор: Алдекенов Орынгали Саттыгулович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner