# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№15096481**

Конкурстың № 14734937-1
Конкурстың атауы Мобильді Капсулалық Деректер Орталығын Сатып Алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-05-21 16:46:53 дейін 2025-05-23 16:46:53
Ұйымдастырушының атауы "Абай ат. ҚазҰПУ" КЕ АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180340005958 | ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | 1. Прошу разъяснить по Требованиям к стойке: указана Задняя дверь: одностворчатая, сплошная - имеется ввиду без перфорации? (пункты 4.1 и 4.2). 2. Прошу разъяснить по Требованиям к изоляции коридора - какой тип нужен: закрытая или открытая архитектура? (пункт 4.3). 3. Прошу разъяснить по Требованиям к изоляции коридора: рама глубиной не менее 250мм для монтажа к фронтальной стороне стоек, двери стеклянные для каждой стойки для установки на раму - не понятна логика решения, так как в пунктах 4.1 и 4.2 указано отсутствие передней двери стоек. (пункт 4.3). Возможно ли предоставить схему планируемой изоляции коридора, в частности описываемой рамы? | 2025-05-23 13:08:30 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | 1. Прошу разъяснить по Требованиям к стойке: указана Задняя дверь: одностворчатая, сплошная - имеется ввиду без перфорации? (пункты 4.1 и 4.2). Верно. Одностворчатая цельнометаллическая сплошная задняя дверь, без перфорации и отверстий. Нам требуется герметичность капсулы. 2. Прошу разъяснить по Требованиям к изоляции коридора - какой тип нужен: закрытая или открытая архитектура? (пункт 4.3). Закрытая архитектура. Модульный капсульный мобильный мини-ЦОД. 3. Прошу разъяснить по Требованиям к изоляции коридора: рама глубиной не менее 250мм для монтажа к фронтальной стороне стоек, двери стеклянные для каждой стойки для установки на раму - не понятна логика решения, так как в пунктах 4.1 и 4.2 указано отсутствие передней двери стоек. (пункт 4.3). Возможно ли предоставить схему планируемой изоляции коридора, в частности описываемой рамы? Схемы нет. Передние стеклянные двери крепятся на раму. Рама имеет глубину не менее 250мм. Именно эта полость между дверьми и стойками и будет являться закрытым холодным коридором. |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Проректор по академической деятельности Нарбекова Бану Мухатаевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

**Протокол предварительного обсуждения**
**проекта конкурсной документации**
**№15096481**

№ конкурса 14734937-1
Название конкурса Закуп Мобильного Капсульного Центра Обработки Данных
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-05-21 16:46:53 по 2025-05-23 16:46:53
Наименование организатора НАО "КазНПУ им. Абая"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180340005958 | Запрос о разъяснении КД | 1. Прошу разъяснить по Требованиям к стойке: указана Задняя дверь: одностворчатая, сплошная - имеется ввиду без перфорации? (пункты 4.1 и 4.2). 2. Прошу разъяснить по Требованиям к изоляции коридора - какой тип нужен: закрытая или открытая архитектура? (пункт 4.3). 3. Прошу разъяснить по Требованиям к изоляции коридора: рама глубиной не менее 250мм для монтажа к фронтальной стороне стоек, двери стеклянные для каждой стойки для установки на раму - не понятна логика решения, так как в пунктах 4.1 и 4.2 указано отсутствие передней двери стоек. (пункт 4.3). Возможно ли предоставить схему планируемой изоляции коридора, в частности описываемой рамы? | 2025-05-23 13:08:30 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | 1. Прошу разъяснить по Требованиям к стойке: указана Задняя дверь: одностворчатая, сплошная - имеется ввиду без перфорации? (пункты 4.1 и 4.2). Верно. Одностворчатая цельнометаллическая сплошная задняя дверь, без перфорации и отверстий. Нам требуется герметичность капсулы. 2. Прошу разъяснить по Требованиям к изоляции коридора - какой тип нужен: закрытая или открытая архитектура? (пункт 4.3). Закрытая архитектура. Модульный капсульный мобильный мини-ЦОД. 3. Прошу разъяснить по Требованиям к изоляции коридора: рама глубиной не менее 250мм для монтажа к фронтальной стороне стоек, двери стеклянные для каждой стойки для установки на раму - не понятна логика решения, так как в пунктах 4.1 и 4.2 указано отсутствие передней двери стоек. (пункт 4.3). Возможно ли предоставить схему планируемой изоляции коридора, в частности описываемой рамы? Схемы нет. Передние стеклянные двери крепятся на раму. Рама имеет глубину не менее 250мм. Именно эта полость между дверьми и стойками и будет являться закрытым холодным коридором. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Проректор по академической деятельности Нарбекова Бану Мухатаевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).