Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"18" декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Жана-Арка-2006", Республика Казахстан, область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жанаарка, АБЖАНОВА У, 1/1.,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Бекова Айдара Хамзеевича**,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Корректировка рабочего проекта: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам (37 участков). Наружная сеть водопровода в северо-восточной части поселка Жанаарка Жанааркинского района»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района», в лице руководителя Бабасов Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «SK GROUP KAZ», Государственная лицензия №19014112 от 02.07.2019г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Бекова Х.А.**,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО«ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау», Государственная лицензия №18015010 от 03.08.2018г,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Бекбаева Е.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «РАЙС KZ», ГСЛ №18000562 от 15.01.2018г,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Копжасарова М.Г..**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО«Строй Тех-АСД». Рабочий проект 50-20-08/23-НВ.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ"Отдел строительства Жанаркинского района", №39-НК от 17.11.2023г**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	1,150		1,0669	

Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,014		0,014	
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км	0,074		0,074	
Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 325 мм	км	0,01		0,01	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Выполнили подключение жилых домов к центральной сети водоснабжения. Водопроводная сеть прокладывался к каждому участку дома с установкой колодцев с запорной арматурой. Трубопроводы на подводку к домам были приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 SDR 17 d32x2,3мм. К жилым домам для подключения на разводящих сетях предусмотрели врезку в основную сеть с установкой водопроводных колодцев. В колодцах смонтирован отвод на каждый дом с отключающим вентилем. Водопроводные колодцы выполнили из сборных железобетонных колец ф 1500мм по. серии 3.900.1-14.

Врезка в основную сеть выполнили при помощи зажимного седлового отвода с просверливанием отверстия на основном трубопроводе. На крепежные детали зажимных седловых отводов нанесли усиленную антикоррозийную резинобитумную изоляцию.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **"5" декабря 2023года;**

месяц, год

окончание работ **"18" декабря 2023 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 2 месяц;

фактически, 1 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП Таза су _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Корректировка рабочего проекта: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам (37 участков). Наружная сеть водопровода в северо-восточной части поселка Жанаарка Жанааркинского района».**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Беков Айдар Хамзеевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)