АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«27» 05 2025 г. г. Атырау

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Центр оказания специальных услуг №1
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International» Тулеуенов З.
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

При проверке система АПС в рабочем режиме

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика _____ / Булхасаров. /
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
_____ Тулеуенов З.Е
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«27» 05 2025 г.