Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной и
промышленной безопасности»
РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. T. 16. E 0435

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №0824-О/К от «28» мая 2025 г.

1	Дата проведения испытаний	28 мая 2025 г.
2	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3	Наименование, адрес и телефон организации-заказчика	ИП «Praim_Pavlodar14» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
4	Основание для проведений испытаний	Заявка б/н от 28.05.2025 г.
5	Наименование и адрес организации проводившей обследование	ИП «Praim_Pavlodar14» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
6	Наименование объекта испытаний	Ограждения кровли
7	Место проведения испытаний	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной кардиологический центр" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Адрес: Павлодарская обл., г.Павлодар, ул. Усолка 60.
8	Характеристики испытуемого объекта испытаний	Длина ограждения кровли – 101.86 п.м. Высота – 0,5м.
9	Условия проведения испытаний: Испытания проведены в дневное время суток в условиях визуальной видимости с соблюдением требований безопасности, соответствующие техническим регламентам «Требования к безопасности металлических конструкций» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года №1353), «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202), установлены предупреждающие знаки безопасности соответствующие требованиям технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах» (утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 803).	
10	Средства испытаний: рулетка по ГОСТ 7502; штангенциркуль по ГОСТ 166.; металлическая линейка по ГОСТ 427, с ценой деления 1 мм; гири по ГОСТ 7328 для имитации нагрузки; динамометр по ГОСТ 13837, первого класса точности; секундомер с точностью измерения до 0,1 с и предельной относительной погрешностью не более 3 %.	
11	Визуальный осмотр ограждений кровли проведен с соблюдением требований безопасности.	
12	Расчет величины нагрузки на ограждения кровли: Расчет величины нагрузки по определению прочности ограждений кровли произведены в соответствии с СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли.	

DOC ID KZFSCNK20250000048076CE77F9
Электронный документ подписан в Documentolog Business

DOC ID KZFSCNK20250000048076CE77F9

	Общие технические условия» и ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные и наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

13. Результат испытаний:

13.1 визуальный осмотр качества швов сварных соединений лестницы (ограждения крови)	Острые выступы, кромки, заусенцы, окалины и ржавчины отсутствуют.

13.1.1 Основные размеры конструкций:

Наименование объекта	Определяемые характеристики, единица измерения	Нормы по НД	Результаты измерений
Ограждение кровли	Высота ограждающего элемента, мм	Не менее 600	600
	Расстояние между вертикальными ограждающими элементами мм.	Не регламентируется	1,1
	Расстояние между горизонтальными ограждающими элементами, мм	Не менее 300	320
13.1.2 качество защитных покрытий	Окрашен стойкий к наружному коррозийному воздействию		
13.1.3 определение прочности			
Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН	Результаты испытаний
Испытания по определению прочности ограждений кровли	10	0,54	Остаточная деформация и нарушение целостности конструкции отсутствует

14. Вывод: Результаты испытаний считаются положительными, так как в процессе испытаний были зафиксированы явления, указанные в п.п.8.2.9. СТ РК 2218-2012, п.п. 6.2.15. ГОСТ Р 53254-2009

DOC ID KZFSCNK2025000048076CE77F9

DOC ID KZFSCNK2025000048076CE77F9
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZFSCNK2025000048076CE77F9
Тип документа	Документ
Тема	КГП на ПХВ Павлодарский областной кардиологический центр управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Статус	Завершен
Рег. Номер:	
Рег. Дата:	
Количество страниц	2
Подписи	1

Информация об отправителе

Отправитель	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
IP-адрес	2.134.8.236

Информация о получателях

Получатель 1	Отправлено по email

Информация о подписантах

Подписал(а)	ЕСЕНБАЕВ БАУЫРЖАН
Компания	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Должность	Директор
IP-адрес	2.134.8.236
Email	too_cppb@mail.ru
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан
	Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	MIIXvQYJ...cj3r8yZaG
Дата подписания	28.05.2025 11:27

DOC ID KZFSCNK2025000048076CE77F9

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

KZA8DBD5567FE9D080

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.16.E0435

от 25 Август 2021 г.

действителен до 25 Август 2026 г.

БИН: 140140006095
Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр пожарной и промышленной безопасности"
Юридический адрес:
Казахстан, Шымкент г.а., Абайский район, г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. ЫнтымаК, ул. Р Ирисметова, д. 1
Фактический адрес:
Казахстан, Казахстан, Шымкент г.а., г. Шымкент, р-н Абайский, ул. Шамши Калдаякова, д.4, н.п.34

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете в Реестре субъектов аккредитации Информационной системы технического регулирования https://techreg.kezekte.kz/ru/acc/subjects