Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной и
промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. T. 16. E 0435

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №0827 В/Л от «28» мая 2025 г.

1	Дата проведения испытаний	28 мая 2025 года
2	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3	Наименование, адрес и телефон организации -заказчика	ИП «Praim_Pavlodar14» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
4	Основание для проведений испытаний	Заявка б/н от 28.05.2025 г.
5	Наименование объекта испытаний	Стационарная наружная вертикальная лестница с ограждением
6	Наименование и адрес организации проводившей обследование	ИП «Praim_Pavlodar14» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
7	Место проведения испытаний	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной кардиологический центр" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Адрес: Павлодарская область, г.Павлодар, Ткачёва, 10/3.
8	Характеристики испытываемого объекта испытаний	Вертикальная лестница 1 длина – 6.5 м. ширина – 0,70 м. количество ступеней - 22 шт. количество балок крепления – 4 шт. Вертикальная лестница 2 длина – 6.5 м. ширина – 0,70 м. количество ступеней - 22 шт. количество балок крепления – 6 шт.
9	Условия проведения испытаний: Испытания проведены в дневное время суток в условиях визуальной видимости с соблюдением требований безопасности, соответствующие техническим регламентам «Требования к безопасности металлических конструкций» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года №1353), «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»(утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202), установлены предупреждающие знаки безопасности соответствующие требованиям технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах» (утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 803).	
10	Средства испытаний: рулетка по ГОСТ 7502; штангенциркуль по ГОСТ 166.;металлическая линейка по ГОСТ 427, с ценой деления 1 мм; гири по ГОСТ 7328 для имитации нагрузки; динамометр по ГОСТ 13837, первого класса точности; секундомер с точностью измерения до 0,1 с и предельной относительной погрешностью не более 3 %.	
11	Визуальный осмотр лестницы Проведен с соблюдением требований безопасности.	
12	Расчет величины нагрузки на лестницу здания: Расчет величины нагрузки по определению прочности стационарной пожарной лестницы произведены в соответствии с СТ РК 2218-2012	

DOC ID KZFSCNK20250000481022DC0E5
Электронный документ подписан в Documentolog Business

DOC ID KZFSCNK20250000481022DC0E5

	«Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия» и ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные и наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

13. Результат испытаний: Вертикальная лестница 1

13.1 визуальный осмотр качества швов сварных соединений лестницы (кровли)	Острые выступы, кромки, заусенцы, окалины и ржавчины отсутствуют.

13.2 основные размеры конструкций

Наименование объекта	Определяемые характеристики, единица измерения	Норма по НД	Результаты измерений
Лестница пожарная наружная стационарная	Длина марша, м	-	6,5
	Ширина марша, м	0,70	0,70
	Расстояние от лестницы до стены, не менее, м	0,30	0,30

13.3 Определение прочности

Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН	Результаты испытаний
Прочность ступеней	4	1,8	Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции
Прочность крепления балки	2	0,54	

14. Результат испытаний: Вертикальная лестница 2

14.1 визуальный осмотр качества швов сварных соединений лестницы (кровли)	Острые выступы, кромки, заусенцы, окалины и ржавчины отсутствуют.

14.2 основные размеры конструкций

Наименование объекта	Определяемые характеристики, единица измерения	Норма по НД	Результаты измерений
Лестница пожарная наружная стационарная	Длина марша, м	-	6,5
	Ширина марша, м	0,70	0,70
	Расстояние от лестницы до стены, не менее, м	0,30	0,30

14.3 Определение прочности

Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН	Результаты испытаний
Прочность ступеней	4	1,8	Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции
Прочность крепления балки	3	0,54	

15. Вывод: Результаты испытаний считаются положительными, так как в процессе испытаний были зафиксированы явления, указанные в п.п.8.2.3., 8.2.5., 8.2.6, 8.2.8 СТ РК 2218-2012, п.п.6.2.9.,6.2.11,6.2.12, 6.2.14 ГОСТ Р 53254-2009

DOC ID KZFSCNK20250000481022DC0E5

DOC ID KZFSCNK20250000481022DC0E5
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZFSCNK20250000481022DC0E5
Тип документа	Документ
Тема	КГП на ПХВ Павлодарский областной кардиологический центр управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Статус	Завершен
Рег. Номер:	
Рег. Дата:	
Количество страниц	2
Подписи	1

Информация об отправителе

Отправитель	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
IP-адрес	2.134.8.236

Информация о получателях

Получатель 1	Отправлено по email

Информация о подписантах

Подписал(а)	ЕСЕНБАЕВ БАУЫРЖАН
Компания	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Должность	Директор
IP-адрес	2.134.8.236
Email	too_cppb@mail.ru
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан
	Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	MIIXvAYJ...NDgyRPl4=
Дата подписания	28.05.2025 12:20

DOC ID KZFSCNK20250000481022DC0E5

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

KZA8DBD5567FE9D080

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.16.E0435

от 25 Август 2021 г.

действителен до 25 Август 2026 г.

БИН: 140140006095
Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр пожарной и промышленной безопасности"
Юридический адрес:
Казахстан, Шымкент г.а., Абайский район, г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. ЫнтымаК, ул. Р Ирисметова, д. 1
Фактический адрес:
Казахстан, Казахстан, Шымкент г.а., г. Шымкент, р-н Абайский, ул. Шамши Калдаякова, д.4, н.п.34

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете в Реестре субъектов аккредитации Информационной системы технического регулирования https://techreg.kezekte.kz/ru/acc/subjects