НАШ

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" сентября 2024 года

Заказчик ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", *БИН: 131040004447, 8721542180, 100400,* Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) *от 24 сентября 2024 года,* ТОО «Наладочный центр Темиртау», *директор Ахмаджанова Гульнара Нуъмановна, Карагандинская область, г.Караганда, улица Пичугина 246, пом. 71, БИН 010940009831, тел.: 87212477807*

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) *от 24 сентября 2024 года эксперт технического надзора ТОО "Нурай Сервис" Туякбаев Ризабек Фазылович,* №KZ08VJE00082309 от 11.08.2023, №KZ17VJE00082147 от 01.08.2023 года, №KZ69VJE00082472 от 25.08.2023 года, *БИН 040240007586, телефон 87009173977*

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) *от 24 сентября 2024 года,* ТОО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЭТЛ», *БИН 081140003014, Кабыш Н.С. приказ №22-П от 17.07.2023 г.*

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Строительство инженерно-*

коммуникационной инфраструктуры (линии электропередач) к индивидуальному жилищному строительству в селе Уштобе Бухар-Жырауского района (250 земельных участков), II уровень ответственности, технически несложный

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Карагандинская область, Бухар- Жырауский район, с.Уштобе

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «21» января 2022 года № 7-Р

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов , свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20____года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ *Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» KZ20REA00342725 от 21.07.2023 г., KZ59REA00350462 от 05.09.2023г., KZ52REA00367563 от 13.12.2023 г., KZ39REA00383996 от 16.04.2024 г.*

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Энергосервис ЭТЛ», 006/22-ЭС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) *ГУ «Отдел строительства* Бухар-Жырауского района Карагандинской области», *№60 от 30.11.2022 г.*

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____*июль 2023 г.*_____ ;

окончание работ _____*август 2024 г.*_____ ;

при продолжительности строительства, месяц;

по норме или по проекту организации строительства, месяц ___3_____;

фактически, месяц_____12_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛ 10кВ ВЛ-0,4кВ	 км км	 1,700 14,000	 - -	 1,700 14,000	 - -

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Произведена установка комплектных трансформаторных подстанции типа КТПН-250/10/0,4кВ-5шт, расчетной мощности.

Установлены опоры напряжением 0,4-10кВ (. Стойки ж/б СВ105-5, СВ105-3,5, СВ95-2.) – 507 шт.

Для электроснабжения объекта применяется:- СИП-3 1х70мм² - 5560 м;- СИП-4 4х70мм²-13000 м; -СИП 4х95мм2 – 1780 м.

Общая расчетная мощность - 530,130 кВт

Протяженность ВЛЗ 10кВ - 0,425 км

Протяженность ВЛЗ 10кВ иВЛИ 0,38кВ - 1,34 км

Протяженность ВЛИ 0,38 - 9,670 км

Протяженность ВЛИ 2 х0,38кВ (двухцепная) - 1,500 км

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения);

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 230936,003 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 178843,777 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 27349,083 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 219389,203 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 169901,581 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 25891,628 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_% и фактически применено _100__% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***:__Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линии электропередач) к индивидуальному жилищному строительству в селе Уштобе Бухар-Жырауского района (250 земельных участков)***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию:

Заказчик: *и.о. руководителя ГУ* "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области» *Жаржанов А.Х.*

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы):

фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация: *ТОО "Нурай Сервис"_ Директор_ Елеубеков Б.Е.*_____

(наименование организации)имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) фамилия, имя, отчество (при его наличии), руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Туякбаев Ризабек Фазылович по специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности– в части несущих и ограждающих конструкций, в части инженерных сетей, в части технологического оборудования

фамилия, имя, отчество (при его наличии), руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта *директор ТОО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЭТЛ», Кабыш Н.С.*

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация *_ТОО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЭТЛ»_Директор__ Кабыш Н.С.*

_____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)__ *Кабыш Н.С. приказ №22-П от 17.07.2023 г.*

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): *ТОО «Наладочный центр Темиртау» директор Ахмаджанова Г.Н.*

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	киломерт (далее – км)	14
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	1,7
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	507
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки СИП 3 1х70 напряжением 20кВ	км	5560
	2) марки СИП 4 4х95 напряжением 0,6/1 кВ	км	1780
	3) марки СИП 4 4х70 напряжением 0,6/1 кВ	км	13000
11	Муфты соединительные...	шт	

12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик и.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области» Жаржанов А.Х. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор директор *«ЭНЕРГОСЕРВИС ЭТЛ», Кабыш Н.С.*_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)