Конкурсной комиссии
по государственному закупу
№ 1477157-ОК1

Жалоба

ТОО «Тесла+» (далее – Потенциальный поставщик) не согласен с протоколом об итогах № 14777157-ОК1 (далее - Протокол) по следующим пунктам:

В протоколе указано отсутствие подтверждающего документа арендованной передвижной аккредитованной лабораторий на базе УАЗ – 22069. В свою очередь Потенциальный поставщик прикрепил договор аренды № 09 от 17.02.2025 года где в списке наряду с арендованными материальными ценностями указана аккредитованная передвижная электролаборатория на базе УАЗ 22069 с государственным регистрационным номером 248 АТ 04. Кроме того, был прикреплен сканированный вариант технического паспорта данного транспортного средства. На сегодняшний день при выдаче уполномоченным органом технического паспорта на транспортное средство отметка о переоборудовании не ставится. По данному пункту квалификационных требований прошу дать разъяснения насчет дублирования материальных ресурсов. К примеру, все электроприборы, запрашиваемые в данном конкурсе (мост постоянного тока, измеритель сопротивления заземления, мегаомметр, микроометр, токоизмерительные клещи, установка по проверке релейных защит, аппарат испытания диэлектриков и трансформаторного масла, установка высоковольтных испытаний а также вольтамперфазометр) имеются в передвижной электролаборатории. Исходя из изложенного было бы целесообразно требовать только наличие аккредитованной передвижной электролаборатории, либо вышеперечисленные приборы кроме электролаборатории.

Также в протоколе указано отсутствие установки высоковольтных испытаний. Потенциальный поставщик прикрепил договор аренды № 09 от 17.02.2025 года, где в списке наряду с арендованными материальными ценностями указана установка высоковольтных испытаний АИД-70М. По данному пункту был также прикреплен сертификат на данное устройство. Потенциальный поставщик наряду с договором аренды и сертификатом на аппарат испытания диэлектриков прикрепил файл в формате PNG, в котором описывается назначение данного аппарата. Цитирую: ***«Аппарат АИД-70М предназначен для измерения электрической прочности изоляции силовых высоковольтных кабелей, различных электроизоляционных материалов, а также устройств, работающих в составе электрических установок высокого напряжения».***

Аппарат АИД-70М может быть использован как источник высокого напряжения как переменного, так и постоянного тока, с максимальным постоянным током до 10 мА и максимальным переменным током до 50 мА. Кроме того, он оснащен системами безопасности, такими как звуковая и световая индикация остаточного напряжения, а также индикация начала подачи высокого напряжения.

В связи с вышеизложенным прошу пересмотреть конкурсную заявку, поданный ТОО «Тесла+» касательно вышеуказанных оборудований и устройств.

Директор ТОО «Тесла+» **Адаев Е.А.**

03.06.2025 года