Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 12. 2024 г.

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" Азизханов Жандос Султанханович, БИН 050140003660, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян, Молдагулова, 9, Тел.: 87052408262

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от « » 2024 г. ТОО «Ремстрой» в лице директора Миркамалов Б.Б., Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Темирлановка, улица Кажымукан, дом 137, БИН 970640002216.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « » 2024 г. ТОО «Сикым-Олжас» в лице директора - Кебекбаев М.Б., эксперта - Иманбердиев Б. KZ43VJE00065383 от 12.05.2021 г., KZ16VJE00065384 от 12.05.2021 г. БИН 120240019150;

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « » 2024 г. ТОО «CRB Construction» в лице директора - Ержанова М.Л., авторский надзор - Онгар С.Н., №0803 от 13.10.2023 г., г.Шымкент, Микрорайон ЗАБАДАМ, Улица АК ЖАУЫН, 643, БИН 010740010102;

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области»**

II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **село Тайманов, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___" _____ 20___ года,дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

от №38 от 04.05.2017 года Аким сельского округа Боралдай, акимата района Байдибек, ЮКО

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление по контролю Туркестанской области», №KZ25REA00330898 от 11.05.2023.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «CRB Construction» №02-2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек", №57 от 22.09.2021 г.**

дата и номер проекта,наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 г.**

месяц, год

окончание работ **август 2024 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **5** месяцев;

по норме или по проекту организации строительства **5** месяцев;

фактически **5** месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 - 110x10,0	м	6300	6300	6300	6300

Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 13-2-ВУ-с двумя регуляторами давления РДГ-50В,с измерительным комплексом счетчиком СГ16 МТ-G250,электронный корректор газа miniElcor	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Расчетный расход газа для н.п. Тайманова - 794,54 м3/час.

Общая протяженность газопровода высокого давления до 0,6 МПа – 6300 м.

ГРПШ-13-2В-У1 - 1 шт.

Газоснабжение предусмотрено согласно технических условии ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» №12СмГХ-2020-0003802 от 14 сентября 2020 года, на строительство подводящего т внутриквартального газораспределительного газопровода для села Тайманова, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области.

Точка подключения от существующего подземного газопровода высокого давления. Диаметр газопровода в точке подключения – 250 мм. Давления в точке подключения - до 0,6 МПа. На точке врезки предусмотрена установка полиэтиленового шарового крана под люк диаметром 110 мм.

В проекте предусмотрены современные технологии строительства (горизонтально-наклонное бурение, спецтехника и т.д.) при выполнении строительно-монтажных работ;

Объемы потребления природного газа рассчитывались для населения, проживающего в домах малоэтажной застройки (индивидуальных домостроениях) на пищеприготовление, горячей воды и отопление.

Диаметры газопроводов определены гидравлическим расчётом исходя из условий обеспечения потребителей газом в часы максимального газопотребления, при максимально-допустимых перепадах давления.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **76 910,020** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **56 611,409** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2 073,121** тысяч тенге;

прочие затраты **18 225,490** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **62 505,538** тыс.тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **56 611,409** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2 073,121** тысяч тенге;

прочие затраты **18 225,490** тысяч тенге.

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **99,99%** и фактический применено **99,99%**

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек» - Азизханов Ж.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

1. ТОО «Сиқым-Олжас» в лице директора – Кебекбаев М.Б.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

2) ТОО «Сиқым-Олжас» в лице инженера - Иманбердиев Б. KZ43VJE00065383, KZ16VJE00065384 от 12.05.2021 г.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Авторский надзор:

1) ТОО «CRB Construction» в лице директора - Ержанова М.Л.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

2) ТОО «CRB Construction» авторский надзор - Онгар С.Н. №0803 от 13.10.2023 г.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик),

Директор ТОО «Ремстрой» Миркамалов Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Общая протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	м	6 363	
	Общая протяженность газопровода среднего давления из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	6 363	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт	1	
	d = 110	Шт	1	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран шаровый флянцевый ГШК-20	шт		
	Шаровой кран из ПЭ d=110мм	шт	1	
	Шаровой кран из ПЭ d=63мм	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		

10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	SDR 11	полиэтиленовая PE 100	110x10	6 363	
7	Пункт газорегуляторный шкафной	ГРПШ 13-2-ВУ-1			1	

Заказчик **Руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек» Азизханов Ж.С.**_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии),подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «CRB Construction» авторский надзор**_____ **Онгар С.Н.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)