Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«30» декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, БИН: 050640011650, ГСЛ №18007003, от 06.04.2018 года.,

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора – Молгалиевой В.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту:
«Строительство газоснабжения жилого массива в юго-западной части п.Круглоозерное г.Уральск ЗКО»

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является:
Государственное учреждение «Отдел строительства города уральса»,90000 г.Уральск, пр.Н.Назарбаева 182/1
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «ТС-Индустрия» проект № 12-2018.03.26**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**Государственное Учреждние «Отдел строительства города уральса»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется

по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Г3 Протяженность газопровода	м	1922		1922	
В том числе: - ПЭ100SDR11Ø160х6,8	м	1922		1922	
Ø159х4,0	м	12		12	
ГРПШ–13-1ВУ1	шт	2		2	
Г2 Протяженность газопровода	м	28451		28451	
В том числе: ПЭ100SDR11Ø225х20,5	м	4735		4735	
Ø160х14,6	м	361		361	
Ø110х10,0	м	5568		5568	
Ø90х8,2	м	1972		1972	
Ø63х5,8	м	9939		9939	
Ø50х4,6	м	30		30	
-Ø32х2,8	м	5846		5846	
Ø219х6,0	м	6		6	
Ø159х4	м	12		12	
Ø108х3,5	м	60		60	
Ø89х3,5	м	84		84	
Ø57х2,8	м	260		260	
Ø40х3,5	м	9		9	
Ø32х2,8	м	1582		1582	
ГРПШ6	шт	930		930	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

ГРПШ–13-1ВУ1-2шт;ГРПШ6–930 шт; подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR11 Ø160х6,8мм – 1922 м; поземный газопровод среднего давления 0, 3 МПа из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR11 Ø225х20,5мм – 4735 м,Ø160х14,6мм–361м, Ø110х10,0-5568м, Ø90х8,2-1972м, Ø63х5,8-9939м, Ø50х4,6- 30м, Ø32х3,0-5846;, надземный газопровод высокого давления 0,6 МПа из стальных труб Ø159х4,0мм – 12м, надземный газопровод среднего давления 0,3 МПа из стальных труб Ø219х6,0мм – 6 м, Ø159х4мм – 12м, Ø108х3,5мм – 60 м,Ø89х3,5мм – 84 м, Ø57х2,8мм – 270 м, Ø40х3,5мм – 9м, Ø32х2,8мм – 1582; отключающие устройства 1011 шт, в т.ч. выс. дав. Задвижка Ду200 – 2 шт, Задвижка Ду150 – 2 шт, сред. дав. Задвижка Р=1,6МПа Ду80 – 11 шт, Ø50 – 28шт, Ø32 – 968шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2021г.**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2021г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**8,5**;

фактически, месяц: **6**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____ и фактически применено ____(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),

_____

подпись руководителя, дата *место печати(при наличии)*

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство газоснабжения жилого массива в юго-западной части п.Круглоозерное г.Уральск ЗКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Молгалиева Венера Биржановна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата *место печати (при наличии)*