«Interprofit» ЖШС
Қазақстан Республикасы, Астана қ.
Ш. Қалдаяқов көшесі, 17, НП-3
т.+7/707/937-05-07
interprofitbox@gmail.com

Interprofit

ТОО "Interprofit"
Республика Казахстан, г. Астана
ул. Шәмші Қалдаяқов 17
т.+7/707/937-05-07
interprofitbox@gmail.com

Единому организатору ГКП на ПХВ "Алматы Су"
Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
г. Алматы, ул. Жарокова, д. 196, оф.
от ТОО «Interprofit»
г. Астана, ул. Шәмші Қалдаяқов, дом 17, НП-3
по конкурсу №14787336-1 лоту №78181377-ОК1
«Установка электрогенераторная»

Просим Вас пересмотреть протокол итогов №15158392 от 04.06.2025 года по государственным закупкам способом конкурса «Установка электрогенераторная» по конкурсу №14787336-1, лоту №78181377-ОК1, в связи с выявленными нарушениями в заявке потенциального победителя — ТОО "QazPromPv" (БИН/ИИН 200640024496) и второго победителя ТОО "Grenada Trade" (БИН/ИИН 210740021516).

Нарушения, допущенные ТОО "QazPromPv":

1. Техническая спецификация не заполнена на государственном (казахском) языке, что противоречит требованиям конкурсной документации.
2. В технической спецификации прямо указано:
   «В конкурсной заявке необходимо приложить технический документ (технический паспорт) с описанием технических характеристик, инструкцию по эксплуатации, схему подключения дизельного генератора.»
   Однако данные документы участником предоставлены не были. Вместо этого было приложено гарантийное письмо, в котором сообщается, что указанные документы будут предоставлены при поставке товара. Следует отметить, что данное письмо не может считаться исполнением требований конкурсной документации, поскольку технический паспорт, инструкция по эксплуатации и схема подключения должны быть представлены на этапе подачи конкурсной заявки, а не после заключения договора.
3. Для подтверждения достоверности заявленных технических характеристик мы напрямую обратились к производителю предлагаемого оборудования и получили официальную техническую спецификацию, которая подтверждает несоответствие заявленных данных требованиям конкурсной документации.

Исп.: Қазыбек Г.Р.
тел.: +7-705-670-25-10

Weifang LeiTeng Power Machinery Co., Ltd.
Nanzhang, Heguan town,Qingzhou City, Shandong, China.

潍坊雷腾动力机械有限公司
中国·山东·潍坊

OFFER SHEET

LEITENG OPEN TYPE DIESEL GENERATOR QUOTATION			
General Performance Data LT-60GF			
GENSET Power	60 KW	Frequency/Speed	50HZ/1500rpm
Engine Model	R6105ZD	Standard Voltage	380V
Alternator model	DN-80	Phases	3
Control module	SMARTGEN	Rated Current	108A
Starting Voltage	DC24V	Power Factor(cosφ)	0.8
Weight	900kg	Dimension L*W*H	2340*750*1300

LEITENG SILENT TYPE DIESEL GENERATOR QUOTATION			
General Performance Data LT-60GF			
GENSET Power	60 KW	Frequency/Speed	50HZ/1500rpm
Engine Model	R6105ZD	Standard Voltage	380V
Alternator model	DN-80	Phases	3
Control module	SMARTGEN	Rated Current	108A
Starting Voltage	DC24V	Power Factor(cosφ)	0.8
Weight	1350kg	Dimension L*W*H	2950*1100*1650

Engine specification	
Diesel Engine brand	LEITENG
Diesel Engine Model	R6105ZD
Diesel Engine Power	85 kw
Cylinders	6
Bore(mm)	105
Stroke(mm)	125
Air inlet	Turbo charged
Start Method	Electric starting
Cooling Method	Water cooling
Fuel consumption	209g/kW • h

Исп.: Қазыбек Г.Р.
тел.: +7-705-670-25-10

Alternator specification	
Alternator brand	SHANGHAIDUNING
Alternator model	DN-60
Alternator Power	60kw
Voltage regulator type	AVR

Weifang LeiTeng Power Machinery Co., Ltd.
Nanzhang, Heguan town,Qingzhou City, Shandong, China.

潍坊雷腾动力机械有限公司
中国·山东·潍坊

Insulation class	H
Protection	IP21
Control system Introduction	
	Auto start/stop, load transfer and alarming of generator
	3 phase generator and mains voltage monitoring.
	Multiple start/stop cycles can be preset
	Load current monitoring and protection
	Engine speed protection Battery voltage monitoring
	Generator/load power detection (kW, kVA, kVAr PF)
Standard configuration	
Radiator	(40℃)
Battery	60A*2
Silencer	included
Connection Cable	included
Common Base	included
REMARKS	1.Payment terms: T/T. 2.Package: wrap film packaging 3.All above offer valid with 15 days. 4.Delivery time: 15 work days after advanced payment. 5.The Port of shipping: QINGDAO, CHINA.

Приложение 1. Оригинал технической спецификации от производителя дизельного генератора

В приведённой ниже таблице представлено сравнение технической спецификации дизельного генератора LT-60GF, предоставленной поставщиком, и оригинальной технической спецификации от производителя. Из таблицы видно, что поставщик предоставил некорректные данные, которые не соответствуют официальной информации производителя:

Дизельный генератор LT-60GF	Техническая спецификация(поставщика)	Техническая спецификация(производителя)
Мощность	50 квт	60 квт

Исп.: Казыбек Г.Р.
тел.: +7-705-670-25-10

Входное напряжение	400/230 В	380 В
Максимальная сила тока	99 А	108 А
Масса без кожуха	845 кг	900 кг
Габариты без кожуха	1900x850x1150 мм	2340x750x1300 мм
Масса в кожухе	1000 кг	1350 кг
Габариты в кожухе	2300x960x1250 мм	2950x1100x1650 мм
Двигатель		
Количество цилиндров	4	6
Номинальная мощность, кВт	56	85
Расход топлива (г/кВт ч)/об/мин	225	209
Аккумуляторная батарея	2x80 А	2x60 А
Альтернатор		
Степень защиты	IP23	IP21

Нарушения, допущенные ТОО "Grenada Trade":

1. В технической спецификации указан год выпуска — 1950, что противоречит требованиям о поставке нового оборудования, выпущенного не ранее трёх лет до подачи заявки.
2. Техническая спецификация не представлена на государственном (казахском) языке, что нарушает требования конкурсной документации.
3. Не предоставлены обязательные документы — технический паспорт, инструкция по эксплуатации и схема подключения. Вместо них приложено гарантийное письмо, что не соответствует требованиям, так как документы должны быть предоставлены при подаче заявки.
4. Предлагаемый товар — дизельный генератор LT-60GF, аналогичен оборудованию от ТОО "QazPromPv" и не соответствует заявленным характеристикам, что подтверждено официальным ответом производителя.

Учитывая изложенное, просим провести тщательную проверку конкурсных заявок ТОО "QazPromPv" (БИН 200640024496) и ТОО "Grenada Trade" (БИН 210740021516). На основании приведённых доводов просим отклонить заявки указанных потенциальных поставщиков и внести соответствующие изменения в протокол об итогах №15158392 от 04.06.2025 года.

Директор ТОО «Interprofit» **Ахметов К.К.**

Interprofit
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БСН/БИН 180240021004

Исп.: Қазыбек Г.Р.
тел.: +7-705-670-25-10