Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «FERRIVIA» г. Алматы, Жетысуский район, ул. Кирпичный Завод, 12Г, кв.29**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Долданова Ельдара Калибековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция здания подстанции ПС 110/35/6кВ Иртышский рудник ТОО «Востокэнерго» ОС-38-00309205 с перепланировкой помещений, расположенного юго-западнее пос. Алтайский, ВКО»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО «Востокэнерго» в лице генерального директора Стрельникова Александра Анатольевича,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ----------
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Qazz Project», № QP-72331.00-07.2022**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **№ ВЭ-114-ПП от 04.04.2023 г. ТОО «Востокэнерго»**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Число этажей	этаж	1		1	
Объем здания	м3	2275,2		2275,2	

Площадь застройки	$м^2$	422,1		422,1	
Общая площадь	$м^2$	422,1		422,1	
в том числе: площадь нежилых помещений	$м^2$	422,1		422,1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$
	общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Перегородки выполнены из листов ГВЛ по стальному каркасу из труб 50х50 х3. Между стойками каркаса заложен утеплитель «Технониколь» толщиной 50мм.Отделка – кафель. Пароизоляция - полиэтиленовая пленка (ГОСТ 10354-82); Утеплитель «Технониколь» 100мм; Гидро-ветрозащита «Изоспан» ТУ 23.99.12.110-012-18603495-2021; Покрытие - стальной профилированный настил Н 60- 750-0,7 па Г0СТ 24045-2016. Балки квадратного сечения 100х4 ГОСТ 30245-2012. Пространственная жесткость обеспечивается вертикальными связями и прогонами из труб по ГОСТ 30245-2012. В осях 1-4 металлические прогоны из швеллера 10У ГОСТ 8240-97 укладываются по плитам перекрытия, уклон данного участка крыши создан плитами перекрытия**;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2024 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2024 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____4 месяца ___;
фактически, месяц:____4 месяца _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Востокэнерго» Стрельников А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **проектом не предусмотрено**

ТОО «Востокэнерго» Стрельников А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Реконструкция здания подстанции ПС 110/35/6кВ Иртышский рудник ГУО «Востокэнерго» ОС-38-00309205 с перепланировкой помещений, расположенного юго-западнее пос. Алтайский, ВКО» готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор ТОО «FERRIVIA» Долданов Е. К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)