Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

рма

Декларация о соответствии

«27» декабря 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Балқаш жібек жолы»**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Тусупбекова Марата Интзарбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Реконструкция канализационной системы г.Балхаш. Наружные сети канализации сборного городского коллектора Карагандинская область, г.Балхаш**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", и.о. руководителя -Болеген Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «БалхашТрубмонтаж» БИН 070740005078, ТОО «Республиканский Обучающий Центр «Астана Табыс» БИН 050340015760, ТОО «COM KZ» БИН 080240007167, ТОО «Ismir Company» БИН 100840010422, ТОО «L.M. Electric» БИН 090240001161, ТОО «Гиматс транс» БИН 080640020872, ТОО «Атакент-TTS» БИН 131040023740.**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО РГП на ПХВ «КарГТУ» Мин образования и науки РК 91-22-10-013-НК, ТОО «Аква-Рем» 03-18-1 НК**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог города Балхаша" Приказ об утверждении №12-1 от 13.03.2017, №47-1 от 13 ноября 2018 г.** наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

Сооружение имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность канализационного коллектора, в том числе	м	3091	3121,3
Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 800 СТ РК 1128-2002	м	857	837
Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 900 СТ РК 1128-2002	м	781	816,8

Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 1000 СТ РК 1128-2002	м	1009	1028,5
Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 1200 СТ РК 1128-2002	м	48	48
Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 1400 СТ РК 1128-2002	м	396	391

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

5.1. Канализационный коллектор из труб -3121,3 п.м.

5.2 Установка бетонного колодца -1шт

5.3.Установка колодцев пластиковых армированных стекловолокном GRP DN 2000 PN 1– 43шт.

5.4.Установка расходомера типа Днепр-7 -1шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **<u>май 2017 год;</u>**

месяц, год

окончание работ **<u>декабрь 2018год;</u>**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____12_____;

фактически, месяц:_____12_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«<u>Реконструкция канализационной системы г.Балхаш. Наружные сети канализации сборного городского коллектора Карагандинская область, г. Балхаш</u>

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

<u>Директор ТОО «Балқаш жібек жолы» Тусупбеков Марат Интзарбекович</u>

_____ **«<u>27</u>» декабря 2018г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата