АКТ
несоответствия поставленных товаров, работ, услуг

по Договору 231140024109/250727/00 от 26.05.2025

г. Алматы **«03» июня 2025 г**

Мы, нижеподписавшееся комиссия в составе, Председателя комиссии заместитель директора филиала Алкенов Б. А., члены комиссии: Руководитель управления геоботанических обследований Конкабаев А.Т., Руководитель управления почвенных изысканий Махаметжанов Н.Т., Руководитель отдела лабораторных исследований Ахметова Ж.С., Руководитель АХС Нұрхан А.А. приняли следующий товар:

№ п/п	Наименование Товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Всего без НДС
1	Источник бесперебойного питания	шт	1	82 000.00	82 000.00
	ИТОГО:				82 000.00

Источник бесперебойного питания Тип ИБП: Онлайновый; Основные параметры: Мощность на выходе: не менее 900 Вт; Форма выходного сигнала: Чистая синусоида; Поддержка AVR; Напряжение на входе: не менее 110 В но не более 290 В; Напряжение на выходе: 200/208/220/230/240 В ± 1%; Частота входного напряжения: не менее 50 Гц но не более 60 Гц; Частота выходного напряжения: не менее 50 Гц но не более 60 Гц; Количество обычных розеток с резервным питанием: не менее 2; Количество и тип аккумуляторов: не менее 3 шт, 12 В / 7 Ач, Свинцово-кислотный; Время переключения режимов: не более 0 мс; Время работы от аккумуляторов: не менее 4 минут; Время зарядки аккумуляторов: не более 8 часов; Наличие LCD-дисплей, Бесшумный режим, Функция автоматического включения, Поддержка внешних батарейных блоков, Индикатор работы от сети, Индикатор работы от батарей, Индикатор перегрузки; Звуковые сигналы: При работе от аккумулятора, При разрядке аккумулятора, При перегрузке; Защита телефонной или сетевой линии, Защита от полного разряда батареи, Защита от короткого замыкания и перегрузок; Разъемы: RS-232, RJ-45, USB Type-B; Длина кабеля питания: не менее 1.5 м

_____ **Алкенов Б. А.**

_____ **Конкабаев А.Т.**

_____ **Махаметжанов Н.Т.**

_____ **Ахметова Ж.С.**

_____ **Нұрхан А.А.**