«Утверждаю»
Директор АТК
_____ Е. Карагулов
«14» 06 2025 г.

Основание на заключения договора государственных закупок способом из одного источника

КГКП «Алматинский технологический колледж» Управления образования г. Алматы, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Карагулова Ерулана Сериковича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ТОО «СНАБ-2Л», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя Дощановой Райхан Бахытжановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом «Открытый конкурс», заключили договор от 22.04.2024 г. № 240075 о государственных закупках работ (далее – Договор) на работы по установке системы автоматический пожарный сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и системы противопожарного водопровода (СПВ) в 4-ом этажном здании общежития КГКП «Алматинский технологический колледж» Управления образования г. Алматы.

В соответствии с п. 7.1 раздела «Гарантии. Качество» Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации.

Согласно письму ТОО «СНАБ-2Л» от 05.06.2025 г. №17/41 по установке пожарного резервуара и выбору насосной станции в ходе выполненных работ по договору оказания услуг по установке насосной станции повышения давления требуют дополнительных мероприятий для обеспечения полной безопасной эксплуатации объекта.

В ходе выполнения Работ договора по установке насосной станции повышения давления, и проведенных тестовых испытаний, и анализа возможностей входного водовода для бесперебойной подачи воды на пожарные краны, ТОО «СНАБ-2Л» было установлено что данный водовод не

способен обеспечить необходимым количеством воды для бесперебойной и эффективной работы повысительных насосных установок. Тестовые испытании диктующего пожарного крана показали, что фактический напор воды едва достигали 3-4 м. с перебоями и короткими рывками, также сопровождались автоматическим отключением насосных установок. В ходе выяснения причин не стабильной работы внутреннего пожарного водопровода (ВПВ) стало ясно, что при закачке воды насосными установками в систему ВПВ образовался недостаток объема входящей воды на вводе. Как мы считаем первопричиной тому могли послужить малый диаметр трубы D-20мм, запитывающий здание общежития и находящейся в смотровом колодце вне территории общежития. В процессе выполнения работ учесть данный факт невозможно было, так как подрядной организацией работы выполнялись согласно рабочему проекту и врезку для внутреннего пожарного водопровода ВПВ произвели с вводной трубы D-80мм на D-50мм находившимся в цокольном этаже в здании общежития.

Для приведения гидравлических параметров ВПВ согласно СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*», и эталонным значениям, где давление на пожарном кране должно обеспечивать получение компактных струй высотой, необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения, при этом высота или радиус действия компактной части струи должна быть не менее 6 метров с расходом 2,5 литра воды в секунду в жилых приспособленных зданиях.

Также поводом установки дополнительного резервуара воды емкостью 3м/куб с автоматическим устройством для заполнения воды явились слабый напор холодной воды в входной группе, так как в колодце центральная вводная труба меньшего диаметра, что приводит к значительной потере давления воды на входе насосов и в случае Чрезвычайной ситуации «ПОЖАРА» насосная станция не сможет обеспечить необходимым количеством воды в очаг возгорания.

На основании изложенного, считаю необходимым согласно подпункта 28 пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» - основанием осуществления государственных закупок способом из одного источника считаем заключение договора с ТОО «СНАБ-2Л» на установку пожарного резервуара входного водовода емкостью 3м/куб для обеспечения необходимого количество воды для работы пожарных насосов, который способен обеспечить требуемые нормативы для эффективного тушения пожара согласно СНиП и до окончания гарантийного срока с ТОО «СНАБ-2Л».

Заместитель директора по ХР **Балакойшы К.Р.**