Ведомость учета параметров потребления тепла

с 01.01.2025 по 31.01.2025

Потребитель:

Наименование объекта: Баймагамбетова 150. Военкомат.

Адрес:

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: № 122668 ВКТ-7 Тхв=5 ºС

Дата	Температура (ºС)			Масса/Объем					Энергия (ГКал)		Время раб.(ч)	Время ост.(ч)	НС
	T1	T2	dT	V1 (м3)	M1 (т)	V2 (м3)	M2 (т)	Mr (т)	Qo	Qr			
01.01.25	66,73	58,55	8,18	354,030	353,630	366,220	353,630	0,000	2,890	0,000	24,00	0,00	
02.01.25	65,95	57,88	8,07	354,110	353,570	365,710	353,570	0,000	2,852	0,000	24,00	0,00	
03.01.25	65,06	57,36	7,70	353,640	352,840	364,520	352,840	0,000	2,713	0,000	24,00	0,00	
04.01.25	63,38	56,05	7,33	354,350	353,900	365,340	353,900	0,000	2,593	0,000	24,00	0,00	
05.01.25	63,35	55,94	7,41	352,970	352,640	364,150	352,640	0,000	2,611	0,000	24,00	0,00	
06.01.25	64,57	56,81	7,76	353,350	352,860	364,590	352,860	0,000	2,734	0,000	24,00	0,00	
07.01.25	69,09	60,14	8,95	354,070	352,750	365,210	352,750	0,000	3,159	0,000	24,00	0,00	
08.01.25	72,77	62,85	9,92	354,070	352,090	365,180	352,090	0,000	3,491	0,000	24,00	0,00	
09.01.25	66,09	57,91	8,18	351,070	350,960	363,490	350,960	0,000	2,869	0,000	24,00	0,00	
10.01.25	64,65	56,74	7,91	353,340	354,440	367,760	354,440	0,000	2,802	0,000	24,00	0,00	
11.01.25	67,98	59,25	8,73	352,010	352,610	366,550	352,610	0,000	3,077	0,000	24,00	0,00	
12.01.25	68,06	59,61	8,45	352,530	353,040	366,970	353,040	0,000	2,979	0,000	24,00	0,00	
13.01.25	63,56	56,04	7,52	351,700	353,070	366,360	353,070	0,000	2,654	0,000	24,00	0,00	
14.01.25	67,11	58,61	8,50	351,930	352,890	366,890	352,890	0,000	2,997	0,000	24,00	0,00	
15.01.25	69,46	60,48	8,98	351,690	352,470	367,190	352,470	0,000	3,164	0,000	24,00	0,00	
16.01.25	69,31	60,42	8,89	353,060	353,940	368,740	353,940	0,000	3,145	0,000	24,00	0,00	
17.01.25	68,27	59,67	8,60	353,430	354,570	369,260	354,570	0,000	3,047	0,000	24,00	0,00	
18.01.25	69,64	60,60	9,04	352,040	353,120	368,150	353,120	0,000	3,191	0,000	24,00	0,00	
19.01.25	70,61	61,37	9,24	351,510	352,400	367,600	352,400	0,000	3,254	0,000	24,00	0,00	
20.01.25	66,81	58,54	8,27	349,060	350,730	365,320	350,730	0,000	2,899	0,000	24,00	0,00	
21.01.25	64,74	56,85	7,89	335,590	337,590	351,290	337,590	0,000	2,659	0,000	24,00	0,00	
22.01.25	72,99	62,69	10,30	351,060	351,400	366,780	351,400	0,000	3,618	0,000	24,00	0,00	
23.01.25	78,58	66,90	11,68	353,120	352,070	368,150	352,070	0,000	4,115	0,000	24,00	0,00	
24.01.25	78,92	67,31	11,61	356,050	354,870	371,070	354,870	0,000	4,123	0,000	24,00	0,00	
25.01.25	79,03	67,56	11,47	361,460	360,320	376,950	360,320	0,000	4,138	0,000	24,00	0,00	
26.01.25	77,74	66,72	11,02	361,740	360,840	377,250	360,840	0,000	3,978	0,000	24,00	0,00	
27.01.25	77,22	66,33	10,89	361,050	359,990	375,980	359,990	0,000	3,923	0,000	24,00	0,00	
28.01.25	71,73	62,42	9,31	359,040	359,220	374,410	359,220	0,000	3,343	0,000	24,00	0,00	
29.01.25	65,28	57,42	7,86	350,330	351,850	365,890	351,850	0,000	2,760	0,000	24,00	0,00	
30.01.25	67,21	58,62	8,59	355,410	356,620	371,080	356,620	0,000	3,062	0,000	24,00	0,00	
31.01.25	69,64	60,70	8,94	356,430	357,150	372,070	357,150	0,000	3,194	0,000	24,00	0,00	
Итого	69,21	60,27	8,94	10955,24	10960,44	11396,12	10960,44	0,000	98,034	0,000	744,00	0,00	

Показания интеграторов

Дата Время	V1, м3	M1, тн.	V2, м3	M2, тн.	Qo, Гкал	Qr, Гкал	Вр. нар. (ч)
01.01.2025 00:00	164992,361	163543,453	166213,056	161326,031	1483,648	123,091	24180,00
01.02.2025 00:00	175947,594	174503,889	177609,180	172286,467	1581,682	123,091	24924,00
	10955,233	10960,436	11396,124	10960,436	98,034	0,000	744,00

Представитель теплоснабжающей организации: _____

Представитель абонента: _____