Ведомость учета параметров потребления тепла

с 01.03.2025 по 31.03.2025

Потребитель:

Наименование объекта: Баймагамбетова 150. Военкомат.

Адрес:

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: № 122668 ВКТ-7 Тхв=5 ºС

Дата	Температура (ºС)			Масса/Объем					Энергия (ГКал)		Время раб.(ч)	Время ост.(ч)	НС
	T1	T2	dT	V1 (м3)	M1 (т)	V2 (м3)	M2 (т)	Mr (т)	Qo	Qr			
01.03.25	71,89	62,31	9,58	350,820	350,970	365,760	350,970	0,000	3,363	0,000	24,00	0,00	
02.03.25	74,65	64,50	10,15	351,580	351,100	366,380	351,100	0,000	3,565	0,000	24,00	0,00	
03.03.25	75,52	65,25	10,27	351,710	351,200	366,740	351,200	0,000	3,604	0,000	24,00	0,00	
04.03.25	73,36	63,71	9,65	351,930	351,980	367,330	351,980	0,000	3,397	0,000	24,00	0,00	
05.03.25	73,10	63,49	9,61	352,170	352,280	367,580	352,280	0,000	3,385	0,000	24,00	0,00	
06.03.25	69,52	60,85	8,67	351,310	352,130	366,820	352,130	0,000	3,053	0,000	24,00	0,00	
07.03.25	68,26	59,73	8,53	352,010	352,990	367,460	352,990	0,000	3,008	0,000	24,00	0,00	
08.03.25	70,46	61,55	8,91	354,040	354,460	369,210	354,460	0,000	3,158	0,000	24,00	0,00	
09.03.25	70,23	61,34	8,89	352,850	353,270	367,850	353,270	0,000	3,141	0,000	24,00	0,00	
10.03.25	67,12	59,11	8,01	352,570	353,590	367,830	353,590	0,000	2,831	0,000	24,00	0,00	
11.03.25	63,53	56,11	7,42	349,210	351,070	364,720	351,070	0,000	2,605	0,000	24,00	0,00	
12.03.25	63,16	55,77	7,39	348,670	350,580	364,170	350,580	0,000	2,591	0,000	24,00	0,00	
13.03.25	63,49	56,03	7,46	348,280	350,080	363,670	350,080	0,000	2,607	0,000	24,00	0,00	
14.03.25	63,33	55,74	7,59	332,190	333,890	346,800	333,890	0,000	2,533	0,000	24,00	0,00	
15.03.25	62,97	55,22	7,75	318,110	319,690	331,850	319,690	0,000	2,477	0,000	24,00	0,00	
16.03.25	63,36	55,70	7,66	318,310	319,790	332,010	319,790	0,000	2,445	0,000	24,00	0,00	
17.03.25	62,95	55,27	7,68	309,540	311,150	323,130	311,150	0,000	2,388	0,000	24,00	0,00	
18.03.25	62,85	55,24	7,61	308,170	309,780	321,630	309,780	0,000	2,358	0,000	24,00	0,00	
19.03.25	63,21	55,54	7,67	305,260	306,790	318,520	306,790	0,000	2,352	0,000	24,00	0,00	
20.03.25	63,35	55,65	7,70	304,160	305,590	317,210	305,590	0,000	2,354	0,000	24,00	0,00	
21.03.25	63,09	55,50	7,59	306,270	307,710	319,340	307,710	0,000	2,333	0,000	24,00	0,00	
22.03.25	63,14	55,52	7,62	305,190	306,610	318,190	306,610	0,000	2,334	0,000	24,00	0,00	
23.03.25	63,09	55,49	7,60	305,670	307,090	318,690	307,090	0,000	2,333	0,000	24,00	0,00	
24.03.25	61,73	54,42	7,31	305,700	307,390	318,870	307,390	0,000	2,245	0,000	24,00	0,00	
25.03.25	63,33	55,71	7,62	307,750	309,110	320,820	309,110	0,000	2,351	0,000	24,00	0,00	
26.03.25	62,75	55,11	7,64	299,480	300,830	312,100	300,830	0,000	2,296	0,000	24,00	0,00	
27.03.25	62,07	54,56	7,51	296,580	298,010	309,050	298,010	0,000	2,238	0,000	24,00	0,00	
28.03.25	62,32	54,75	7,57	296,420	297,890	308,960	297,890	0,000	2,250	0,000	24,00	0,00	
29.03.25	62,55	55,03	7,52	297,600	299,130	310,360	299,130	0,000	2,242	0,000	24,00	0,00	
30.03.25	62,79	55,40	7,39	297,970	299,520	310,950	299,520	0,000	2,211	0,000	24,00	0,00	
31.03.25	62,62	55,27	7,35	296,460	298,060	309,440	298,060	0,000	2,188	0,000	24,00	0,00	
Итого	65,67	57,58	8,09	10077,98	10113,73	10513,44	10113,73	0,000	82,236	0,000	744,00	0,00	

Показания интеграторов

Дата Время	V1, м3	M1, тн.	V2, м3	M2, тн.	Qo, Гкал	Qr, Гкал	Вр. нар. (ч)
01.03.2025 00:00	185774,003	184344,280	187864,619	182126,874	1672,936	123,091	25596,00
01.04.2025 00:00	195851,994	194458,018	198378,063	192240,596	1755,172	123,091	26340,00
	10077,991	10113,738	10513,444	10113,723	82,236	0,000	744,00

Представитель теплоснабжающей организации: _____

Представитель абонента: _____