Отчет

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/02/25г.-28/02/25г.

Абонент:Маяковского 107 Горвоенкомат №дог.(2,00340 к-3)
Адрес:_____
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-01 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 0.03 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°С

Серийный номер 14014314, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x54D1

Дата/время	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.02.25 23	62.46	54.34	8.12	274.707	266.697	269.806	263.035	6.771	2.526	24	0	
02.02.25 23	60.45	52.88	7.57	274.485	266.656	269.888	263.207	6.681	2.364	24	0	
03.02.25 23	60.44	52.87	7.57	275.381	267.488	270.756	264.037	6.719	2.373	24	0	
04.02.25 23	63.36	54.68	8.68	275.582	267.453	270.521	263.761	6.760	2.684	24	0	
05.02.25 23	68.50	58.47	10.03	276.143	267.728	270.300	263.515	6.785	3.076	24	0	
06.02.25 23	64.86	56.01	8.86	276.382	268.179	271.099	264.297	6.801	2.749	24	0	
07.02.25 23	66.27	56.75	9.52	275.157	266.980	269.670	263.001	6.669	2.914	24	0	
08.02.25 23	69.25	58.77	10.48	275.136	266.683	269.201	262.454	6.747	3.187	24	0	
09.02.25 23	72.55	61.24	11.31	275.285	266.742	268.828	262.163	6.665	3.418	24	0	
10.02.25 23	71.60	60.57	11.03	272.266	263.888	266.037	259.449	6.588	3.304	24	0	
11.02.25 23	69.05	59.00	10.05	275.617	267.491	269.707	263.203	6.504	3.065	24	0	
12.02.25 23	66.48	57.11	9.36	275.302	267.358	269.779	263.348	6.431	2.862	24	0	
13.02.25 23	69.39	59.16	10.23	275.730	267.585	269.759	263.283	6.476	3.113	24	0	
14.02.25 23	70.35	59.77	10.58	275.463	267.245	269.338	262.862	6.477	3.207	24	0	
15.02.25 23	72.70	61.39	11.31	275.186	266.893	268.700	262.286	6.414	3.404	24	0	
16.02.25 23	72.03	60.98	11.06	274.481	266.343	268.122	261.805	6.317	3.321	24	0	
17.02.25 23	66.37	57.11	9.26	274.740	266.828	269.260	262.823	6.437	2.830	24	0	
18.02.25 23	66.20	56.86	9.34	275.256	267.460	269.792	263.470	6.322	2.849	24	0	
19.02.25 23	71.87	60.54	11.32	275.402	267.229	269.048	262.735	6.314	3.400	24	0	
20.02.25 23	77.12	64.42	12.70	275.642	267.245	268.426	262.212	6.214	3.783	24	0	
21.02.25 23	75.86	63.55	12.31	275.635	267.242	268.635	262.311	6.324	3.680	24	0	
22.02.25 23	73.39	62.02	11.38	275.239	267.047	268.644	262.351	6.293	3.418	24	0	
23.02.25 23	69.26	59.05	10.21	274.920	266.894	268.994	262.618	6.376	3.093	24	0	
24.02.25 23	66.57	57.22	9.35	274.751	266.759	269.231	262.739	6.492	2.857	24	0	
25.02.25 23	64.81	55.96	8.84	275.465	267.607	270.219	263.741	6.478	2.721	24	0	
26.02.25 23	64.67	55.94	8.74	278.690	270.861	273.390	266.954	6.436	2.717	24	0	
27.02.25 23	67.27	57.61	9.66	277.772	269.750	272.099	265.637	6.463	2.970	24	0	
28.02.25 23	69.03	58.87	10.16	277.289	269.332	271.344	265.038	6.306	3.099	24	0	
Итого/Средн	**68.28**	**58.32**	**9.96**	**7713.104**	**7485.663**	**7550.594**	**7368.334**	**182.261**	**84.983**	**672**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31.01.25 23	75644.614	73080.554	74122.335	71999.111	2123.224	846.628	6920	4514
28.02.25 23	83357.718	80566.217	81672.929	79367.445	2305.485	931.610	7592	4514
Итого	**7713.104**	**7485.663**	**7550.594**	**7368.334**	**182.261**	**84.983**	**672**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____