Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«31» 04 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "АЭS and Limited", г. Актобе, ул. Ю.А. Гагарина,2/2*

(наименование организации, юридический адрес)

в лице *директора Рахатулы Ұ.*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *«Строительство газопровода низкого давления в с. Әйет района Беимбета Майлина Костанайской области»*

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина" руководитель Толеухан Н.*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Сырэнергогазстрой» лицензия 14015236 от 06.10.2014г, ТОО «ДосСтройПроект» лицензия 18023299 от 26.21.2018г, ТОО «АРТМЕТАЛЛ» лицензия № 21007467 от 15.02.2021. ТОО «КазСтройЭлит» лицензия №20017501 от 20.11.2020 года.

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "Юг Газ Проект" №256-2021*

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"№ 11-1 от 10.02.2022 года*

(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность (пропускная способность).	м3/час	311,85	311,85	311,85	311,85

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Газопровод низкого давления Р = 0.003 МПа*

надземный из труб стальных электросварных Гр.В ст. 3 сп Ø89х4,0, Ø57х3.0 и частично подземный из ПЭ трубы Ø63х3,8 ПЭ100 SDR17.
Сети газоснабжения из труб Ø57х3.0 –5027,0м
Ø89х4,0 – 298,0м
Сети газоснабжения из ПЭ трубы Ø63х3 – 661,0м

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: *апрель 2022 года*
(месяц, год)
окончание работ: *август 2023 года*
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:*5месяцев*
фактически, месяц:*4,5месяцев*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

филиал АО «КазТрансГаз Аймак»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,)
дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется проектной сметной документацией

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населении не требуется проектной сметной документацией

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство газопровода низкого давления в с. Эйет района Беимбета Майлина Костанайской области»* **готовым к приемке в эксплуатацию**

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

_____ ***Рахатулы Ұ.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) **М.П.**