Актвыполненных работ по ремонту/ модернизации климатического оборудования и систем/вентиляционных систем оборудования

№ кабинета	Кол-во кондиционеров	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника	Выполненные работы
Библиотека	1	Камилхан А.Б		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
8	1	Камилхан А.Б		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
9	1	Калибекова Б.С.		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
10, 11	2	Бухарбекова А.К		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
12	1	Кенесов Т.М.		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
Серверный	2	Сосук А.А. с 19.06. оба не работают.		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока, развальцовка, заправка фреона
15	1	Атмухамбетова		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
16	1	Чекимбаев		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
18	1	Сопан М.		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
19	1	Маналов А		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
20	1	приемная		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
21	1	приемная		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
22	2	приемная		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
23	1	приемная		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
24	1	Мусіжан Н.У		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
25	1	Беркинбаева Ж.		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
26	1	Глазыпов		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
27	1	Куанова		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
30	1	Камилхан А.Б		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
32	1	Сарбасова К		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
33	1	Карсыгатова Б.К		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
36	1	Вититраи А		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
38	1	работа не проверка		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
39	1	Кулес А.А		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока, заправка фреона, диагностика
40	1	Роменко Ю.		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока

41	1	Усанова		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
42	1	Бірлікупр		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
43	1			Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
44	1	Мамаев С.Г		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
46	1	Ильчук Л.А на 18.06 обо неработает.		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока, заправка фреона, диагностика
47	1	Абеков		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
48	1	Захаров-Ильчук И.М.		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
49	1	Тынибек Н.Н.		Отчистка фильтра, промывка внешнего блока
	35			

Результат работ по договору подряда №ГЗ-64 от 20 мая 2025 года сдал

Бадаулетов Рустам Бахерханович

Результат работ по договору подряда №ГЗ-64 от 20 мая 2025 года принял

Турсынтаев Аскар Фейзулла