Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235 с изменениями, внесенными приказами Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 28.03.2023 № 183

Декларация о соответствии

«30» 09 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Qazyna Stroi Servis» Актюбинская область, г.Актобе, Квартал ПРОМЗОНА, 256, 8; БИН 020240001781, тел. 87761984001;

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Елемес Әділжан Елтайұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к индивидуальным жилым застройкам в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области» Корректировка на сметную часть»** по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, Иргизский район.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района» 030400, Актюбинская область, Иргизский район, с.о Иргиз, село Иргиз, Абая, 96, 87134379075, БИН 100140016238; И.о. руководителя - Сагитжанұлы Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Сұнқар Құрылыс LTD» ГСЛ №21002725 от 27.01.2021года, ТОО «УниверсалСтройСервис» ГСЛ №015357 от 22.06.2022г, ТОО «Гранд-Мастер» ГСЛ № 20000736 от 16.01.2020 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «Энергосервис ЭТЛ» ГП, ЭС, ГСН, АС, МЗ, НВ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района» № 6 от 24.01.2023 года;

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ЭСН	км	7,508		7,508	
ГСН	км	7,945		7,945	
НВ	км	13,057		16,549	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения Строительство электрических сетей предназначена для бесперебойного электроснабжения индивидуальных жилых застроек в селе Иргиз, Иргизского района Актюбинской области. Месторасположение объекта: с.Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области. Подключение проектируемой КТПН-10/0,4кВ выполнена строительством ВЛ3-10кВ на типовых ж/б опорах с проводом СИП расчетного сечение от опоры №65, ВЛ-10кВ "Райцентр-3" ПС 110/35/10кВ Иргиз яч.№4 "Райцентр-3". Водопровод Подключение осуществляется к проектируемым сетям водопровода от «1» и «33» на водопровод Ду200мм, согласно ТУ. Точки подключения – проектируемый водопроводные колодцы «1» и «33» на водопроводе Ду250 и 200мм.

Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 S8 110х6.6, 160х9.5 по ГОСТу 18599-2001.

Общая протяженность сети жилого микрорайона, 6796 метров

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июль 2024 год;

месяц, год

окончание работ: февраль 2025 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;

фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 82% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Технические условия на присоединение к электрическим сетям: №18 от 14.07.2022г., выданное ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района»»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Технические условия на подключение к сетям в сфере водоснабжения: №ТУ-3 от 26.05.2022г., выданное ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Технические условия на подключение к газораспределительным сетям: №03-ИГХ- 2022-000092 от 27.09.2022г., выданное АО «КазТрансГазАймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) – Проектом не предусмотрено;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения – не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к индивидуальным жилым застройкам в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области» Корректировка на сметную часть»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор Елемес Әділжан Елтайұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

«Qazyna Stroi Servis» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ