ТОО «ESS-АДРОН»
г. Алматы, мкр. Аксай 4, д. 96, 26
Тел.: +7 (727) 317-12-13
E-mail: office@ess-adron.kz

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

«10» апрель 2025 г.

Номер и дата договора:	№76 от 31.03.2025 г.
Учреждение:	ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр №1" управления здравоохранения Туркестанской области
Адрес:	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Гани Иляева,142-а

Оборудование:

Гарантийное ☐ *Постгарантийное* ☐

	Серийный номер:	Год выпуска:
Atasam OXL-400 (Atasam Saglik Ve Saglik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd)	2021-OXL400-02	2021
AtasamVAK-100-3 (Atasam Saglik Ve Saglik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd)	2022/38-VAK-100-3	2022
Atasam ecoAir1.10 (Atasam Saglik Ve Saglik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd)	2022/55-ecoAir1.10	2022

Выполненные работы:

ТО ☑ *Обучение* ☐ *Диагностика* ☑ *Ремонт* ☐ *Модернизация* ☐ *Монтаж* ☐ *Демонтаж* ☐

Наименование установленных запасных частей и затраченных расходных материалов при ремонте оборудования:	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)
Компрессорное масло	л	27	
Масляный фильтр	шт	4	
Воздушный фильтр	шт	4	
сепараторный фильтр	шт	4	
Микистрелный фильтр	шт	11	

Типы неисправностей:

Техническая неисправность ☐ *Программное обеспечение* ☐ *Механическая неисправность* ☐

Виды ремонта:

Гарантийный ремонт ☐ *Негарантийный ремонт* ☐

Комментарии/техническое заключение: Проведено плановое техническое обслуживание кислородной, вакуумной, компрессорной станции. Все работы выполнены в соответствии с договором и с учетом сервисной документации от завода изготовителя. Кислородная, вакуумная и компрессорная станции в рабочем состоянии и готовы к эксплуатации

Работы выполнены на территории заказчика ☑ *Работы выполнены на территории поставщика* ☐

Претензий к поставщику по качеству выполненных работ нет.

Представитель учреждения	Представитель поставщика
(Должность)	Инженер (Должность)
Нач. ХЭ Алиев М. (Ф.И.О.)	Нурлыбаев Н.И. (Ф.И.О.)
«____» _____ 20____ г.	«10» апрель 2025 г.
М.П. Подпись	М.П. Подпись

ТОО «ESS-АДРОН» Сервисный отдел

инженер Н. Орынбаев.