ТОО «Comp IT»

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Тел: 8 (707) 371 66 23
8 (707) 920 79 55

АКТ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Эксплуатирующая организация РГУ - „Управление №14 КУИС МВД. РК
Адрес Алматинская обл. с. Заречный ул. Центральная 1.
Тел. 8708 932 7928 - Ержан
Факс. зам по ОТО.
e-mail.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ДГУ

Модель ДГУ	АРД200С	Марка двиг.	Cummins	Марка генер.	ИСБ
Режим работы	АВТО	Модель двиг.	6CTA8.3-G2	Модель генер.	AK4150
наработка	663	Серийный №	87649993	Серийный №	AK1211043G-A
Модель АВР.	CHM1265A	Рег. оборотов	1500 об.	Рег. напряжен.	3x440
контроллер	DSE6020	Мощность АКБ	900Ah - 2шт	Зар. устройство	24В/15А

РАБОТЫ, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ ПРОВЕРКЕ ДИЗЕЛЬ - ГЕНЕРАТОРА

- ☐ Проверка уровня охлаждающей жидкости.
- ☑ Проверка состояния аккумуляторных батарей.
- ☑ Проверка обогревателя охлаждающей жидкости.
- ☑ Проверка уровня масла.
- ☑ Проверка уровня топлива в топливном баке.
- ☑ Наружный осмотр двигателя на предмет течи масла, охлаждающей жидкости.
- ☑ Запуск ДГУ в ручном режиме и проверка его параметров.
- ☑ Запуск ДГУ в режиме автомат и проверка соответствия его мощности с нагрузкой потребителя
- ☑ Проверка модуля управления и аварийной защиты ДГУ

Произведенные работы, примечания: - Произвели замену:
- Масла двигателя 10w40 - 20л.
- Антифриз - 20 - 20 литров.
- Масляного, топливного фильтра
- Сборка, протяжка болтов генератора
- Очистка воздушного фильтра
- Протяжка клеммных соединений системы ОХЛ-Я.
- Необходимо увеличить уровень радиатора и клеммы АКБ.

дата начало работ	дата завершения работ
29. 05. 2025 г.	29. 05. 2025 г.
Представители ТОО «Comp IT»	**Представители клиента**
Ф.И.О Баяхмет Д.С.	Ф.И.О Тажимов Е.Е.
Должность инженер	Должность Начальник ОТО
Подпись	Подпись