Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15308186

Конкурстың № 14990456-1
Конкурстың атауы Дизель-генератор қондырғысын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-06-24 17:10:40 дейін 2025-06-26 17:10:40
Ұйымдастырушының атауы "ҚазҰМУ" КЕАҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	451117450094	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, просим разъяснить требование о прокладке кабеля - "прокладка кабелей марки АВВГ 4*95, КВВГнг (А)7х1,5 0,66 кВ, с учетом троссоподдерживающих материалов от ДГУ до электрических щитовых пунктов (3 щитовых пункта в 2-х зданиях)", а именно какое количество кабеля требуется, какое расстояние от места установки ДГУ до электрических щитовых пунктов?	2025-06-26 09:42:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Общее количество кабеля (три линии с учетом спарки кабелей). Марка АВВГ 4*95 – не менее 1200 м., КВВГнг (А)7х1,5- не менее 200 м., троссоподдерживающий трос – не менее 200 м.

2	080840010228	ҚҚ жобасына ескерту	Габариты установки (4790×1990×2600 мм) Просим разъяснить, допускается ли поставка генераторов с отличающимися габаритами (в меньшую или большую сторону), при условии соответствия по мощности и уровню шума. Потребление топлива при 100% нагрузке ≤ 161 л/ч Просим подтвердить, возможно ли отклонение от этого показателя в пределах технически допустимого диапазона (±5–10%), без ухудшения производительности и экономичности установки. Комплектация 4-мя АВР по 300А Просим разъяснить, допускается ли использование одного АВР с соответствующим номиналом либо иного инженерного решения, обеспечивающего тот же функционал автоматического ввода резерва. Уточнение формулировки по непрерывной работе 30 суток Просим изменить формулировку на стандартную «режим работы – Prime Power согласно ISO 8528», вместо требования о непрерывной 30-дневной эксплуатации.	2025-06-26 15:13:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Параметры габариты установки «не менее 4790×1990×2600 мм. т.к. ДГУ предполагает необходимые размеры по мощности и запасу топлива. В большую сторону по габаритам и весу разрешено. Отклонение допустимо в части «более» но «не менее». В ввиду того, что Университет имеет несколько зданий (2-3 здания, необходимых для электроснабжения), комплектация не менее 4-мя АВР по 300А необходима (одного АВР для нескольких зданий недостаточно) Уточнение формулировки по непрерывной работе 30 суток - разъяснение: «для обеспечения непрерывной работы дизельной генераторной установки (ДГУ) в течение 30 суток, в случае отключения электроэнергии от основных сетей», соответственно формулировка на стандартную «режим работы – Prime Power согласно ISO 8528», вместо требования о непрерывной 30-дневной эксплуатации остается без изменений (примечание: ISO 8528 не является ГОСТом)

3	080840010228	ҚҚ жобасына ескерту	В комплекте с Товаром Поставщик должен передать Заказчику следующие документы на Товар: разрешение на применение технических устройств на опасном производственном объекте, выданного уполномоченным органом РК; действующие сертификаты поверки на каждое средство измерения, входящее в комплект товара, выданные уполномоченным органом РК - данное требование противоречат правилам, данные документы не требуются при поставке ДГУ	2025-06-26 15:14:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Закупаемое оборудование-ДГУ будет установлено на территории Университета (большое скопление людей), а также с хранением резервного дизельного топлива. В связи с этим, Заказчик затребовал необходимое Разрешение на применение технических устройств, которое выдается РГУ «Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК». Действующие сертификаты поверки на средства измерения ДГУ также необходимы.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Управляющий директор	Жумадилов Мурат Женисканович
Юрист УПиР	Шерипов Руслан Алмасович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15308186

№ конкурса 14990456-1
Название конкурса Закуп дизель-генераторной установки
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-06-24 17:10:40 по 2025-06-26 17:10:40
Наименование организатора НАО "КазНМУ"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	451117450094	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, просим разъяснить требование о прокладке кабеля - "прокладка кабелей марки АВВГ 4*95, КВВГнг (А)7х1,5 0,66 кВ, с учетом троссоподдерживающих материалов от ДГУ до электрических щитовых пунктов (3 щитовых пункта в 2-х зданиях)", а именно какое количество кабеля требуется, какое расстояние от места установки ДГУ до электрических щитовых пунктов?	2025-06-26 09:42:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Общее количество кабеля (три линии с учетом спарки кабелей). Марка АВВГ 4*95 – не менее 1200 м., КВВГнг (А)7х1,5- не менее 200 м., троссоподдерживающий трос – не менее 200 м.

2	080840010228	Замечание к КД	Габариты установки (4790×1990×2600 мм) Просим разъяснить, допускается ли поставка генераторов с отличающимися габаритами (в меньшую или большую сторону), при условии соответствия по мощности и уровню шума. Потребление топлива при 100% нагрузке ≤ 161 л/ч Просим подтвердить, возможно ли отклонение от этого показателя в пределах технически допустимого диапазона (±5–10%), без ухудшения производительности и экономичности установки. Комплектация 4-мя АВР по 300А Просим разъяснить, допускается ли использование одного АВР с соответствующим номиналом либо иного инженерного решения, обеспечивающего тот же функционал автоматического ввода резерва. Уточнение формулировки по непрерывной работе 30 суток Просим изменить формулировку на стандартную «режим работы – Prime Power согласно ISO 8528», вместо требования о непрерывной 30-дневной эксплуатации.	2025-06-26 15:13:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Параметры габариты установки «не менее 4790×1990×2600 мм. т.к. ДГУ предполагает необходимые размеры по мощности и запасу топлива. В большую сторону по габаритам и весу разрешено. Отклонение допустимо в части «более» но «не менее». В ввиду того, что Университет имеет несколько зданий (2-3 здания, необходимых для электроснабжения), комплектация не менее 4-мя АВР по 300А необходима (одного АВР для нескольких зданий недостаточно) Уточнение формулировки по непрерывной работе 30 суток - разъяснение: «для обеспечения непрерывной работы дизельной генераторной установки (ДГУ) в течение 30 суток, в случае отключения электроэнергии от основных сетей», соответственно формулировка на стандартную «режим работы – Prime Power согласно ISO 8528», вместо требования о непрерывной 30-дневной эксплуатации остается без изменений (примечание: ISO 8528 не является ГОСТом)

3	080840010228	Замечание к КД	В комплекте с Товаром Поставщик должен передать Заказчику следующие документы на Товар: разрешение на применение технических устройств на опасном производственном объекте, выданного уполномоченным органом РК; действующие сертификаты поверки на каждое средство измерения, входящее в комплект товара, выданные уполномоченным органом РК - данное требование противоречат правилам, данные документы не требуются при поставке ДГУ	2025-06-26 15:14:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Закупаемое оборудование-ДГУ будет установлено на территории Университета (большое скопление людей), а также с хранением резервного дизельного топлива. В связи с этим, Заказчик затребовал необходимое Разрешение на применение технических устройств, которое выдается РГУ «Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК». Действующие сертификаты поверки на средства измерения ДГУ также необходимы.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Управляющий директор	Жумадилов Мурат Женисканович
Юрист УПиР	Шерипов Руслан Алмасович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).