Рассмотрев Протокол об итогах № 14935568-ОК1, № конкурса 14935568-ОК1, сообщаем следующее:

Заявка ТОО "RunWayTransit", БИН/ИИН: 130140009815 на вышеуказанный Конкурс отклонена комиссией со следующей формулировкой:

«Согласно пп.2 п.212 Правил осуществления государственных закупок утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года №687 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. *Предложенная потенциальным поставщиком техническая спецификация товара не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара представлена с формулировками «не менее», «не более», что не дает установить соответствие технической спецификации, в описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара»*.

Обращаем Ваше внимание, что, описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара **запрошено с формулировками «не менее», «не более» в Технической спецификации (techspec_78814350.pdf) закупаемых товаров подготовленной Заказчиком** (строка «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара», выделено курсивом и подчеркиванием нами), а именно:

«Сухая строительная смесь для проникающей гидроизоляции на цементном вяжущем, предназначена для обработки поверхностей сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций с целью повышения их водонепроницаемости, прочности и морозостойкости. Обеспечивает защиту бетона от воздействия агрессивных сред (кислоты, щелочи, сточные и грунтовые воды, морская вода). По физико-химическим характеристикам материал должен соответствовать следующим требованиям: 1. Внешний вид — сыпучий порошок серого цвета, без комков и механических примесей. 2. Массовая доля влаги — ***не более*** 0,3%. 3. Сроки схватывания: – начало — ***не ранее*** 40 минут; – конец — ***не позднее*** 160 минут. 4. Насыпная плотность в стандартном неуплотнённом состоянии — 1170 ± 90 кг/м³. 5. Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки — ***не менее*** чем на 3 ступени. 6. Повышение прочности обработанного бетона на сжатие по сравнению с исходным состоянием — ***не менее*** 5,0%. 7. Допускается применение для резервуаров питьевой воды. 8. Температура поверхности при нанесении — ***не ниже*** +5 °C. 9. Температура эксплуатации — в соответствии с нормами эксплуатации бетона. 10. Условия хранения материала — в упаковке, защищающей от увлажнения и потери внешнего вида. Допускается хранение в складских помещениях различных типов, а также на открытых площадках при сохранении целостности упаковки. 11. Гарантийный срок хранения материала — ***не менее*** 18 месяцев.

Более того, данные формулировки используется в упоминаемом в Технической спецификации ГОСТе 34669-2020 «Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем. Технические условия», а именно:

«4.4. Требования к сухим смесям.

Сухие проникающие смеси должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 — Требования к сухим проникающим смесям.

Наименование показателя	**Требуемое значение**
Влажность сухой смеси, % масс.	***Не более*** 0,3

Полный остаток на контрольном сите, %*	Не допускается
Насыпная плотность, кг/м3	1100—1300
Содержание хлор-ионов, % масс.	***Не более 0,1***
* в качестве контрольного сита изготовителем выбирается одно из стандартного набора сит по ГОСТ 6613.	

4.5. Требования к растворным смесям

4.5.1. Подвижность растворных смесей должна быть ***не менее*** Пк3.

4.5.2. Сохраняемость первоначальной подвижности растворных смесей определяют временем сохранения первоначальной подвижности в минутах. Сохраняемость первоначальной подвижности должна быть ***не менее*** 30 мин.

4.5.3. Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть ***не менее*** 90 %.

4.6. Требования к бетону до и после обработки проникающей смесью

4.6.1. Марка по водонепроницаемости бетонов, обработанных проникающей смесью, должна ***быть выше*** марки необработанных бетонов ***не менее*** чем на две ступени».

В соответствии с Единой системой конструкторской документации: Приводя наибольшие или наименьшие значения величин следует применять словосочетание «должно быть не более (не менее)». Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований следует применять словосочетание «не должно быть более (менее)». В государственных стандартах (ГОСТах) выражения "не более" и "не менее" используются для установления верхней и нижней границы допустимых значений параметров, что позволяет обеспечить конкретику и однозначность требований, а также избежать неоднозначных толкований. Это необходимо для того, чтобы продукция или процесс соответствовали установленным нормативам и были взаимозаменяемыми, а также для обеспечения безопасности и надежности. Использование четких границ позволяет обеспечить взаимозаменяемость продукции. Если несколько производителей выпускают продукцию, соответствующую одним и тем же границам, то она должна быть совместима. Использование "не более" и "не менее" позволяет четко определить, какие значения параметров допустимы, а какие нет. Например, если в ГОСТе указано "содержание влаги не более 10%", это означает, что любое значение выше 10% не соответствует стандарту. Более точные характеристики продукции при необходимости указываются в Паспорте конкретной партии продукции, а также могут зависеть в случае с гидроизоляционными смесями от исходного состояния обрабатываемой поверхности, как например указано в пункте 6 технической спецификации Заказчика: «6. Повышение прочности обработанного бетона на сжатие ***по сравнению с исходным состоянием*** — ***не менее 5,0%».*** Сроки схватывания смеси также зависят от ряда условий применения, например – от температуры воздуха и воды, используемой для затворения состава. Как условие для нанесения смеси в инструкциях по применению указывается нижняя граница (не ниже +5 °С) непостоянной величины - Температура поверхности при нанесении. Именно для таких случаев указываются допустимые границы.

В связи с вышеизложенным, считаем, что представленная нами Техническая спецификация ***полностью соответствует*** Технической спецификации Заказчика, а также требованиям ГОСТ 34669-2020, а приведенное в ней описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара представлена с формулировками позволяет ***абсолютно однозначно установить соответствие технической спецификации*** Заказчика.

Ранее нами также вносилось замечание по неправомерному указанию в наименовании конкурса материала торговой марки конкретного производителя, а именно компании «Пенетрон»,

которое было принято Заказчиком и приведено в соответствие с законодательством Республики Казахстан в сфере государственных закупок. Просим пересмотреть результаты Конкурса по лоту № 78814350-ОК2 и привести их в соответствие с Правилами осуществления государственных закупок и антикоррупционным законодательством РК.

С уважением,

Директор ТОО "RunWayTransit" Шраменко В.М.