Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15315762

Конкурстың № 14998307-1
Конкурстың атауы "Астана-Энергия" АҚ үшін электр жетегі бар ысырманы сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-06-25 17:30:06 дейін 2025-06-27 17:30:06
Ұйымдастырушының атауы "Астана-Энергия" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	250540001422	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить Патрубок - сталь 30Л. Что подразумевается под данным названием?	2025-06-27 13:47:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с вашими замечаниями будут внесены изменения в конкурсную документацию.
2	190140010334	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, согласно документа завода производителя Температура рабочей среды:от -20°С до +200°С	2025-06-27 14:44:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с вашими замечаниями будут внесены изменения в конкурсную документацию.
3	250540001422	КҚ жобасына ескерту	Прошу переформулировать техническую характеристику в Кран шаровой. Так как задвижка это другой тип изделия не является Шаровой.	2025-06-26 20:08:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с вашими замечаниями будут внесены изменения в конкурсную документацию.
4	250540001422	КҚ жобасына ескерту	Укажите диапазон (допуск) для Толщина стенки - 10мм. Так как у производства разные формы. А тут преследуется конкретный поставщик.	2025-06-26 20:12:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с вашими замечаниями будут внесены изменения в конкурсную документацию.

5	181040002083	КҚ жобасына ескерту	Здравствуйте. В технической спецификации прописали точную толщину стенки в 10мм. 1. Данная толщина очень маленькая и не понятно как оно будет держать давление. 2. Средняя толщина у качественных товарах в 28мм. Просим удалить данное требование так как оно не соответствует реальности.	2025-06-27 16:37:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с вашими замечаниями будут внесены изменения в конкурсную документацию.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

И.о. Председателя Правления Жетписов Сагатбек Идирисович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15315762

№ конкурса 14998307-1
Название конкурса Приобретение задвижки с электроприводом для АО "Астана-Энергия"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-06-25 17:30:06 по 2025-06-27 17:30:06
Наименование организатора АО "Астана-Энергия"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	250540001422	Запрос о разъяснении КД	Просим разъяснить Патрубок - сталь 30Л. Что подразумевается под данным названием?	2025-06-27 13:47:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с вашими замечаниями будут внесены изменения в конкурсную документацию.
2	190140010334	Замечание к КД	Добрый день, согласно документа завода производителя Температура рабочей среды:от -20°С до +200°С	2025-06-27 14:44:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с вашими замечаниями будут внесены изменения в конкурсную документацию.
3	250540001422	Замечание к КД	Прошу переформулировать техническую характеристику в Кран шаровой. Так как задвижка это другой тип изделия не является Шаровой.	2025-06-26 20:08:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с вашими замечаниями будут внесены изменения в конкурсную документацию.
4	250540001422	Замечание к КД	Укажите диапазон (допуск) для Толщина стенки - 10мм. Так как у производства разные формы. А тут преследуется конкретный поставщик.	2025-06-26 20:12:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с вашими замечаниями будут внесены изменения в конкурсную документацию.

5	181040002083	Замечание к КД	Здравствуйте. В технической спецификации прописали точную толщину стенки в 10мм. 1. Данная толщина очень маленькая и не понятно как оно будет держать давление. 2. Средняя толщина у качественных товарах в 28мм. Просим удалить данное требование так как оно не соответствует реальности.	2025-06-27 16:37:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с вашими замечаниями будут внесены изменения в конкурсную документацию.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

И.о. Председателя Правления Жетписов Сагатбек Идирисович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).