**АКТ**

**выполненных работ на техническое обслуживание и ремонт средств пожарной сигнализации(АПС)**

с.Кулан 2025г

Комиссия в составе:

Заказчик: **Жамбылский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Т.Рыскуловская РВЛ**

расположенного по адресу: **Жамбыл облысы, Кулан ауданы, ул. Асылова 54**

Директор ТОО «Универсал Мерке» **Серікжанов Б.С.**

По договору обслуживанию было здешно профилактические работы.

1. Внешний осмотр составных частей системы приемно –контрольных приборов , извещателей, оповещателей , щлейфа сигнализации на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений .

При обслуживание технические средства пожарной сигнализации на объекте все работы и дефекты АПС указано в техническом акте

2.Выявленные в процессе комплексной проверки дефекты недоделки устранены

Технические средства пожарной сигнализации, прошли комплексную проверку

***Заказчик*** _____

( подпись) М.П.

**Исполнитель : ТОО «Универсал Мерке»**

**Директор Серікжанов Б.С.**

_____

(подпись) М.П.

**АКТ**

**выполненных работ на техническое обслуживание и ремонт средств пожарной сигнализации(АПС)**

2025г

с.Шу

Комиссия в составе:

Заказчик: **Жамбылский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Шуский РВЛ**

расположенного по адресу: **Жамбыл облысы, Шу ауданы, ул. Уаш Асатулы 5/21**

Директор ТОО «Универсал Мерке» **Серікжанов Б.С.**

Прибор вектор 1 в рабочем состоянии, было подлежит отрыву датчик дымовое ИП 212-41

1. Внешний осмотр составных частей системы приемно –контрольных приборов , извещателей, оповещателей , щлейфа сигнализации на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений .

При обслуживание технические средства пожарной сигнализации на объекте все работы и дефекты АПС указано в техническом акте

2.Выявленные в процессе комплексной проверки дефекты недоделки устранены

Технические средства пожарной сигнализации, прошли комплексную проверку

***Заказчик***

( подпись) М.П.

**Исполнитель : ТОО «Универсал Мерке»**

**Директор Серікжанов Б.С.**

(подпись) М.П.

**АКТ**

**выполненных работ на техническое обслуживание и ремонт средств пожарной сигнализации(АПС)**

с.Мерке 2025г

Комиссия в составе:

Заказчик: **Жамбылский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Мерке**нский РВЛ

расположенного по адресу: **Жамбыл облысы, Мерке ауданы, ул. Абдирова 24**

Директор ТОО «Универсал Мерке» **Серікжанов Б.С.**

По договору обслуживанию было сделано профилактические работы

1. Внешний осмотр составных частей системы приемно –контрольных приборов , извещателей, оповещателей , щлейфа сигнализации на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений .

При обслуживание технические средства пожарной сигнализации на объекте все работы и дефекты АПС указано в техническом акте

2.Выявленные в процессе комплексной проверки дефекты недоделки устранены

Технические средства пожарной сигнализации, прошли комплексную проверку

***Заказчик*** Завед. Мерке РВЛ Раимова Д. _____ (подпись) М.П.

**Исполнитель : ТОО «Универсал Мерке»**

**Директор Серікжанов Б.С.** _____ (подпись) М.П.

**АКТ**

**выполненных работ на техническое обслуживание и ремонт средств пожарной сигнализации(АПС)**

2025г

с.Кордай

Комиссия в составе:

Заказчик: **Жамбылский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики КазахстанКордайский РВЛ**

расположенного по адресу: **Жамбыл облысы,Кордай ауданы, ул. Жибек Жолы 108**

Директор ТОО «Универсал Мерке» **Серікжанов Б.С.**

Пункт 4 в рабочем техническом состоянии. Пожарная сигнализация в рабочем техническом состоянии

1. Внешний осмотр составных частей системы приемно –контрольных приборов , извещателей, оповещателей , щлейфа сигнализации на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений .

При обслуживание технические средства пожарной сигнализации на объекте все работы и дефекты АПС указано в техническом акте

2.Выявленные в процессе комплексной проверки дефекты недоделки устранены

Технические средства пожарной сигнализации, прошли комплексную проверку

***Заказчик***

(подпись) М.П.

**Исполнитель : ТОО «Универсал Мерке»**

**Директор Серікжанов Б.С.**

(подпись) М.П.