Государственная лицензия № 13004531

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« Ж А М Б Ы Л А Г Р О Г А З П Р О Е К Т »

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Береке Балхашского района Алматинской области"

ТОМ 2. АЛЬБОМ 6-ЭС.

З А К А З **№ 156/21 - 2021**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Алматинской области"

ТАРАЗ - 2023 г.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖАМБЫЛАГРОГАЗПРОЕКТ»

Государственная лицензия № 13004531

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Береке Балхашского района Алматинской области"

ТОМ 2. АЛЬБОМ 6 - ЭС.

З А К А З № 156/21 - 2021

Директор П.Сарттаров

Главный инженер проекта Е.А. Оспанов

Т А Р А З - 2 0 2 3

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Кабельный журнал	
3	План расположения сети ВЛ-0,4кВ и КЛ-0,4кВ М1:500	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ПУЭ РК 2015	Правила устройства электроустановок	
РДС РК 4.04-191-2002	Методические указания по проектированию городских и поселковых электрических сетей.	
ENSTO	Пособие по проектированию ВЛЭ напряжением 0,38 кВ с изолир. проводами (ВЛИ) с использованием арматуры фирмы ENSTO	
	Прилагаемые документы	
ЭС.С1	Объемы работ	
ЭС.С2	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	

Таблица основных показателей

Наименование	Ед.изм.	Показатель	Примечание
Категория электроснабжения		III	
Напряжение сети ВН/НН	кВ	0,22	
Установленная мощность	кВт	1	
Расчетная мощность	кВт	1	
Расчетный ток	А	4,9	
Коэффициент мощности cos ф		0,93	
Максимальное падение напряжения	%	0,5	

Общие указания

1. Электроснабжение объекта предусмотрено от существующей ВЛ-0,4кВ (вых. №2) ТП-603 ф.2-79А согласно техническим условиям на электроснабжение №32.2-9651 от 11.12.2023г. выданным АО"АЖК".

Согласно технических условий предусмотрено:

- Монтаж линии ВЛ-0,4кВ от точки подключения до опоры К3 проводам СИП-0,4кВ сечением 2х16мм² далее кабелем марки АВБбШв 3х4 в траншее до ВРУ-объекта ;
- Силовой кабель на всем протяжении предусмотрено защитить от механических повреждений путем покрытия сигнальной лентой.
- Установка прибора учета 1 фазного электронного много функционального счетчика эл. энергии.

2. Климатические условия в районе строительства:

-район по ветру 3

-район по гололеду 2

3. Предусмотрены следующие меры электробезопасности:

-повторное заземление нулевого провода на опоре ВЛИ-0,4 кВ.

Технические решения соответствуют требованиям экологических,санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта Оспанов Е.

						156/21-2021-ЭС	
						«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Береке Балхашского района Алматинской области»	
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Проверил		Оспанов Е.			09.23	Электроснабжение	Стадия: РП; Лист: 2; Листов: 4
Разработал		Жолдасбеков			09.23		
Н.Контр.		Оспанов Е.			09.23	Общие данные	ТОО "Жамбылагрогазпроект"

Кабельный журнал питающей сети.

Марки-ровка	Трасса		Кабель проложен			Труба		Условия прокладки
	Начало	Конец	Марка	Кол-во кабелей и сечение жил напряжение	Длина,м	Диаметр, мм	Длина,м	
Н1*	Опора ВЛ-0,4кВ	ПБГ "Акбастау"	АВБбШв	1(3х4)	25	Т25	13	В траншее 13м, вводв ПБГ 4м по конс. по опоре 8м(в т.ч.в трубе 13)

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	156/21-2021-ЭС		
						«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Береке Балхашского района Алматинской области»		
Проверил		Оспанов Е.			09.23	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Жолдасбеков			09.23		РП	3	
Н.Контр.		Оспанов Е.			09.23	Кабельный журнал	ТОО "Жамбылагрогазпроект"		

Точка подключ

точка подкл.
сущ. ВЛ-0,4кВ
№603ТП-10/0,4кВ
(ф.2-79А)

СИП 2х16

ПК1

10,0

4,0

45

45,0

1,0

№1
ПУА1

28

28,0

№2
К3

13

13,0

1,0

Уз.1

газопровод среднего давления

газопровод высокого давления

КТ

пл.100
2Г-79

0,4кВ
4пр

КЖ

А

588200 4987500
588250 4987500
588300 4987500
588350 4987500
588200 4987450
588250 4987450
588300 4987450
588350 4987450
588250 4987400
588300 4987400
588350 4987400

337.68 337.95 337.02 337.03 337.21 337.02 337.13 337.36 337.24 337.29 336.67 337.02 336.73 336.89

. 337.18 . 336.93 . 337.12 . 336.99 . 336.86 . 337.02 . 336.86 гр.

ОБЪЕМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

ВИДЫ РАБОТ	Ед. изм.	Напряжение 6кВ	Напряжение 0,22кВ
Рытье траншеи для 1 кабеля	м	-	13
Рытье траншеи для 2 кабеля	м	-	
Рытье траншеи для 3 кабеля	м	-	
Объем земли, вынимаемой из траншеи	м^3	-	2,34
Объем земли, засыпаемой обратно	м^3	-	1,56
Объем земли, подлежащей вывозке с места прокладки	м^3	-	0,78
Объем песка для "постели"	м^3	-	0.78
Сигнальная лента осторожно кабель 150	м		13
Прокладка труб	м		13

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Проверил		Оспанов Е.			09.23
Разработал		Жолдасбеков			09.23
Н.Контр.		Оспанов Е.			09.23

156/21-2021-ЭС

«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Береке Балхашского района Алматинской области»

Электроснабжение

Стадия	Лист	Листов
РП	4	

ВЛ-0,4кВ и КЛ-0,4кВ М1:500

ТОО "Жамбылагрогазпроект"

Позиция.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Коли-чество.	Масса 1ед. кг	Примечание
	Электроснабжение							
1	Опора угловая анкерная одноцепная со стойками СВ110-3,5	ПУА1	225-204-0302		шт	1		СВ110-3,5 - 2шт
1	Опора концевая одноцепная со стойками СВ95-2а	К3	225-204-0311		шт	1		СВ95-2а - 2шт
1	Повторное заземление нулевого провода на опоре, Rз=30 Ом, электрод Д-16 L=3м, шина заземления Д-10 L=1м				шт	2		
	Подвеска провода марки СИП-2 сечением 2х16 мм²		243-701-0401		м	90		

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	156/21-2021-ЭС.С1			
						«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Береке Балхашского района Алматинской области»			
Проверил		Оспанов Е.			09.23	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Жолдасбеков			09.23		РП	1	1
Н.Контр.		Оспанов Е.			09.23	Объемы работ	ТОО "Жамбылагрогазпроект"		

Позиция.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество.	Масса 1ед. кг	Примечание
	Оборудование и материалы для электроснабжения							
	Арматура магистрали фирмы "ENSTO"							
1	Кронштейн	У3	252-207-3925		шт	1	7,0	
2	Крюк сквозной	SOT 21.01	252-207-2310		шт	2	1,390	
3	Медный провод неизолированный	МГ16	243-601-0104		м	1	0,144	
4	Зажим анкерный	SO158.1	252-207-1110		шт	3	0,45	
5	Зажим плашечный	SL37.2	252-207-1200		шт	2	0,1	
6	Изолированный прокалывающий зажим	SLIP 22.127	252-207-1032		шт	2	0,113	
7	Плашечный соединительный зажим	SM2.21	252-207-2625		шт	2	0,055	
8	Заземляющий проводник	ЗП6	247-216-0403		шт	2	0,34	
9	Дистанционный бандаж	SO 79.1	252-207-3204		шт	2	0,18	
10	Крюк сквозной	SOT 21.116	252-207-2318		шт	2		
11	Зажим поддерживающий	SO 130	252-202-0510		шт	1		
12	Гайка крюкообразная	PD2.2	252-207-2401		шт	1		
13	Крюк бандажный	SOT 29	252-207-2401		шт	1		
14	Бандажная лента	COT 37	252-207-2355		м	2,6		
15	Скрепа	COT 36	252-207-0803		шт	2		
16	Изолированный прокалывающий зажим	SLIP 22.127	252-207-2615		шт	4		
17	Кронштейн	У4	252-207-3927		шт	1		

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	156/21-2021-ЭС.С2			
						«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Береке Балхашского района Алматинской области»			
Проверил		Оспанов Е.			09.23	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Жолдасбеков			09.23		РП	1	2
Н.Контр.		Оспанов Е.			09.23	Спецификация оборудования, изделий и материалов	ТОО "Жамбылагрогазпроект"		

Позиция.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Коли-чество.	Масса 1ед. кг	Примечание
	Провод линейный							
1	Провод самонесущий с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена (ПЭ) сечением 2х16мм²	СИП 2х16	243-701-0401		м	90		
	Стойки железобетонные							
1	Стойка железобетонная 9,5 м	СВ-95а	225-204-0302		шт	2	750	
2	Стойка железобетонная 11,0 м	СВ110-3,5	225-204-0311		шт	2	1125	
3	Опорно-анкерная плита	П-3и	225-204-1001		шт	2		
	Металл для заземления							
3	Шина заземления, сталь Ф10 ГОСТ 2590-91		252-301-1464		м	2	0,62	
4	Электрод заземления l=3 м, сталь Ф16 ГОСТ 2590-91		261-107-0549		шт	2	4,8	
1	Счетчик однофазный электронный для включения через ТТ100/5А с PLC-модемом	Дала СА4-Э720 с PLC модемом	517-101-0706		шт	1		
	Кабели силовые							
1	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами сечением 3х4мм2	АВБбШв	243-120-4701		м	25		
2	Труба стальная водогазопроводная, Ду-25х3,5 ГОСТ 3262-91		214-206-0202-0013		м	13		
3	Дистанционный бандаж	SO 75.100	252-207-3203		шт	20		
	Земляные работы							
1	Просеянный грунт				м3	0,78		
2	Сигнальная лента осторожно кабель 150		249-101-0100		м	13		