«Алмол»
Жауапкершілігі
шектеулі серіктестік

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Алмол»

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Түрксіб ауданы,
Сүйінбай даңғылы, 497
Телефон: (727) 290-36-26
Факс: (727) 290-39-01
ЖСН 041040001522

Республика Казахстан, Турксибский район, г. Алматы, проспект
Суюнбая, дом № 497
Телефон: (727) 290-36-26
Факс: (727) 290-39-01
ИИН 041040001522

Исх № 13 **от «** 23 **»** апреля **2024 г.**

Вх № _____ от «_____» _____ 2024 г.

Экспертной Организации

На ваш запрос по поводу состава и допустимости сброса производственных (промышленных) стоков в общую канализационную сеть сообщаем следующее.

Для очистки промышленных стоков было закуплено и смонтировано очистное оборудования компании производства фирмы «Найхаус Вотер Технолоджи Б.В» Нидерланды (Nijhuis Water Technology B.V» Мощностью 3060м3 в сутки.

Данное оборудование позволяет очистить производственные стоки до допустимых норм для сброса в общую канализационную сеть

Гарантийные параметры очистки стоков представлены в таблице №1. согласно данных представленных поставщиком оборудования.

Таблица 1. Гарантийные параметры очистки стоков.

Характер. сточных вод, поступающих с производ. на очистку	
ХПК	3900мг/л
БПК	3041мг/л
ВВ	1052мг/л
Азот общ.	36мг/л
NH4+	19мг/л
NO3-	84мг/л
NO2-	21мг/л
Робщий	29мг/л
Жиры и масла	300мг/л
Хлориды	163мг/л
Сульфаты	60,5мг/л
ПАВ	9,5мг/л
Железо общ.	0,528мг/л
Сухой остаток	395мг/л
pH	3-11
Температура	25-35С
Гарантируемые параметры после очистки (линии 1+2)	
ХПК	≤903.2мг/л
БПК5	≤425мг/л
БПКполн	≤500мг/л
ВВ	≤30мг/л
NH4-N	≤30мг/л
NO3-N	≤15мг/л
NO2-N	≤5,6мг/л
СПАВ	≤20мг/л
Фосфор фосфатов	≤2мг/л
Жиры	≤25мг/л
pH	6-9
Гарантируемые параметры после очистки (линия 3)	
ХПК	≤30мг/л
БПК	≤4мг/л
ВВ	≤3мг/л
NH4-ион	≤2мг/л
NO3-ион	≤45мг/л
NO2-ион	≤3мг/л
ПАВ	≤0,5мг/л
Фосфаты	≤0,2мг/л
Железо общ.	≤0,3мг/л
Нефтепродукты	≤0,1мг/л
pH	6-9
Температура	≤35С

Директор ТОО «Алмо[illegible]» **Шин Андрей Антонович**