Жеке кәсіпкер «Роот»
Заңды мекен-жайы: Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Торайгырова, д.79, кв.42
Нақты мекен-жайы: г. Павлодар, ул.Ак. Сатпаева 33
БСН/ЖСН :960416350879
БСК: HSBKKZKX
ЖСК: KZ76601A241003901261KZT
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +77472210721, +77472576802
Басшысы: Роот Александр Анатольевич

Индивидуальный предприниматель «Роот»
Юр. Адрес: Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Торайгырова, д.79, кв.42
Фак. Адрес: г. Павлодар, ул. Ак.Сатпаева 33
БИН/ИИН: 960416350879
БИК: HSBKKZKX
ИИК: KZ76601A241003901261 KZT
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77472210721, +7472576802
Директор: Роот Александр Анатольевич

Исх. №3-023 от 04.07.2025 г.

В ответ на жалобу № 10 от 02.07.2025 г. от поставщика ТОО «Grandioz» хотим возразить. Поставщик ссылается на то, что в нашей технической спецификации указано слово «До», по другому нельзя было выразить точные характеристики товара. Кабель СИП4 4*35 может использовать с напряжением до 1 кВт, т.е. от 0 кВт до 1 кВт, зависит от Заказчика, в каких условиях он будет данный кабель эксплуатировать. Так же касательно жалобы температурной эксплуатации «-60 до +50», так же хотим заявить данный кабель не может эксплуатироваться именно в -60 или именно в +50 градусов, тут указан диапазон эксплуатации кабеля. Так же касательно технической характеристики, где мы указали «Минимальный радиус изгиба равным 10-кратному диаметру кабеля» на основании указанного ГОСТа 31996-2012, данный кабель не может использоваться с «Минимальный радиус изгиба 10 градусов».

Так же хотим заметить, что в технической спецификации поставщика ТОО «Grandioz» к лоту №78477974-ОТ1, указан символ «/» что означает «**Или**», что является нарушением правил участия в данных закупках.

Поставщик ТОО «Grandioz» так же указывает ГОСТ 31996-2012 и заявляет, что минимальный радиус изгиба кабеля, **равен 10 градусам**. Хотим возразить, по данному ГОСТу минимальный изгиб является равным **10-кратному диаметру кабеля**, в данном случае поставщик вводит в заблуждение Заказчика.

В связи с вышеизложенным, в случае нашего отклонения, так же просим отклонить поставщика ТОО «Grandioz», на основании - не соответствия технической спецификации.

Директор ИП Роот **Роот А.А.**