АКТ

На промывку трубопроводов внутренних тепловых сетей и о проведении гидравлических тепловых сетей и тепловых сетей и теплоиспользующих установок

от 01.07.2025 года

Объект : КГУ «Основная средняя школа №9»

Адрес : РК ВКО г.Риддер ул.Индустриальная,15

Мы нижеподписавшиеся:

Ответственный за тепловое хозяйство КГУ «Основная средняя школа №9» заместитель директора по АХЧ-Белогорцева М.С.

Рабочий по обслуживанию зданий КГУ «Основная средняя школа №9» - Кайль Ю.Е.

Составили настоящий Акт о том, что персоналом филиала ИП «Light» города Усть-Каменогорск проведена промывка тепловых сетей водовоздушной смесью противотоком до полного осветления воды на сбросе. Гидравлическое испытание давлением 3 кг/см кв.м.

Подписи_____ М.С.Белогорцева

_____ Кайль Ю.Е.

_____

Работу выполнил_____